

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep  
0030 OSLO

## **Merknader til høring av forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen**

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til høringsbrev datert 7.7.14 vedrørende forslag om å oppheve betjeningskrav på solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen.

DSB er av den oppfatning at brannsikkerheten, og da spesielt evakueringsmulighetene for kunder vil reduseres dersom solarier ikke er bemannet. Bakgrunnen for dette er:

- Det kan være utfordrende å varsle kunder da disse kan ha musikk/radio på øret.
- Kundene er mer eller mindre nakne og er mer «sårbare» i en evakueringssituasjon
- Kundene vil ofte «slumre» og kan derfor sammenlignes med en sovende person
- Det er ofte en forventning til at noen hjelper til ved brannalarm på et slikt offentlig åpent tilbud


DSB tar ikke stilling til om det er mulig å ha tilfredsstillende brannsikkerhet uten personell til stede, men påpeker bekymringspunkter slik vi ser dem.

Det tekniske sikkerhetsnivået i bygninger i Norge fastsettes i Teknisk forskrift (TEK10) til plan- og bygningsloven og forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet. Her legges brannsikkerhetsnivået i forhold til størrelse og kompleksitet på bygget i tillegg til hva slags bruk det vil være i bygget.

Standarden EN 60335-2-27 er harmonisert innunder lavspenningsdirektivet, direktiv 2006/95/EF. Pkt. 7.12 i standarden gir en oversikt over relevant advarselsinformasjon for sikker bruk, blant annet at produktet ikke skal brukes av personer under 18 år og en rekke andre forhåndsregler. Det er viktig at forbrukerne får nødvendig veiledning, noe som vil være enklere å sikre dersom solarier til en viss grad er betjent. DSB støtter derfor forslaget om at alle solarievirksomheter må ha et tilfredsstillende system for alderskontroll og hvor kundene gis den nødvendige veiledningen. DSB støtter også forslaget om å tydeliggjøre dagens krav til informasjon om risikofaktorer ved solariebruk.

Med hilsen  
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
Enhet for forbrukersikkerhet

  
Ingvild Martinsen  
Fung. avdelingsleder

  
Sverre L. Limtun  
seniorrådgiver

