

ADVOKATFIRMAET
REKVE PLEYM

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Akersgata 59
Bolig- og bygningsavdelingen
0032 OSLO

Sendes kun pr e-post til postmottak@kmd.dep.no

Vår ref: 8015

Deres ref:
14/2354-7

Dato: 01.07.2014

**HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG FORSKRIFTSENDRING
SAK 14/2354**

Jeg viser til høringsbrev datert 08.06.14 med høringsnotat om endringer i TEK-10. § 12-20.

Jeg har følgende innspill til høringsnotatet når det gjelder § 12-20:

Jeg hitsetter følgende utdrag fra høringsnotatet:

«Det foreslås at kravsnivået for sikkerhet mot kuttskader i vindu og glassfelt skjerpes slik at risiko og fare for kuttskade reduseres til et tilnærmet nullnivå. Kravsnivået for fall gjennom vindu endres ikke. Endringen innebærer at alle vindu og glassfelt i ytter- og innervegg i boenhet som er plassert under 0,8 m skal ha personsikkerhetsrute dersom de ikke er skjermet/sikret på annen måte. For vindus -og glassfelt mot terrasse og balkong, for innervegg og for vindu og glassfelt i yttervegg i første etasje, vil dette innebære sikring på begge sider av vindu- og glassfelt. Personsikkerhetsrute (herdet glass) har et bruddmønster som ikke kan forårsake kuttskader. Forslaget til endring vil tilsvare samme kravsnivå som da TEK10 trådte i kraft i 2010. Forskriftsendringen vil i hovedsak berøre første ledd bokstav a. I tillegg er det gitt en omformulering av tekstforholdet mellom tekst i første ledd og bokstavpresiseringene.»

Av forskriftene fremgår at formålet er å hindre kuttskader og fall. I det siterte avsnittet ovenfor er det beskrevet herdet glass da dette har et bruddmønster som vil hindre kuttskader. Herdet glass alene vil imidlertid ikke hindre fall når glasset er knust/granulert i små biter.

Jeg har hatt flere saker hvor tolking av forskriftskravene mht glassfelt hvor

**Advokatfirmaet
Rekve, Pleym & Co DA**
Org. nr. NO 888 414 312 MVA

Driftskonto nr. 5081 07 92407
Klientkonto nr. 5082 06 88217

Medlemmer av:
Den Norske Advokatforening
Advocatia

Besøksadresse:
Grønnegata 76
(Inngang Fr. Langesgate)

Postadresse:
Postboks 520, 9255 Tromsø

Tlf. 77 75 12 00
Faks 77 75 12 01/02

post@advrp.no
www.rekve-pleym.no

Partnere
Tor N. Rekve (H)*
Harald Pleym
Thor Hager Thorkildsen
Kristoffer Dons Brøndbo
Bjørn A. Jakobsen

Ansatte advokater
Hans Arne Nysæter
Håkon Eskildsen Pleym
Markus K. Leistad

Advokatfullmektig
Håvard Utstøl Jakobsen

I kontorfellesskap
Advokat Sølvli Wold
Org.nr. NO 983 523 323 MVA

Driftskonto nr. 8245 02 04893
Klientkonto nr. 8245 40 43312

* (H) = Høyesterettsadvokat
/ møterett for
Høyesterett

ADVOCATIA
Deltakende advokatfirmaer:

Oslo:
Kvale & Co Advokatfirma
Bergen/Førde:
Advokatfirmaet Harris
Trondheim:
Advokatfirmaet Bjerkan Stav
Stavanger/Bryne:
Advokatfirmaet Haver
Kristiansand:
Advokatfirmaet Kjær
Tromsø:
Advokatfirmaet Rekve, Pleym
Lillehammer:
Advokatfirmaet Thallaug
Molde:
Advokatfirmaet Øverbø, Standal
www.advocatia.no



brystningshøyden er under 0,8 meter har vært tema og særlig hva som ligger i begrepet «sikkerhetsglass», herunder om det kreves at dette skal være herdet og laminert eller bare herdet. Dette gjelder særlig glassrekkverk på balkonger.

Min merknad

Det har vært eksempler der store herdete glassflater har spontangranulert, eller at barn har slått med hard gjenstand som gjør at glasset granulerer og faller ut. Dermed er det full åpning som et «forfjamset» barn kan fall ut av.

For å hindre utfall etter knusing bør det i forskriften stilles krav til at glasset skal være laminert i tillegg til herdet.

Med hilsen
Bjørn Jakobsen
Advokat