

Til:
**Det Kongelige Kommunal-
og Moderniseringsdepartement**

Lysaker, 01. september 2014

Høringsuttalelse vedr endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

*** Endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4 ved installasjon av automatisk brannsløkkeanlegg.**

BFO følger på langt vei de gode intensjoner som ligger i forslaget, men er bekymret for hvordan intensjonene blir ivaretatt.

Privatpersoner har i mindre grad kompetanse og fokus på kontroll og vedlikehold av slike installasjoner, og vi kan trekke visse paralleller til erfaringer knyttet til innføringen av krav om røykvarslere og manuelt sløkkeutstyr på 90-tallet.

Anleggenes pålitelighet vil påvirkes av dette, likeså eierskifter og påfølgende bygningsmessige endringer.

BFO ser det hensiktsmessig at aktive sikringstiltak supplerer og bidrar til rask og sikker rømning, og håper de overnevnte elementer blir ivaretatt når DiBK's forslag blir vedtatt.

Med vennlig hilsen
Brannfaglig Fellesorganisasjon



Håkon Winterseth, styreleder



Eivind Moen