

Departementets sak 14/2354

Vi viser til høringsbrev 8. juni 2014 med forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har merknader til forslaget om endringer i § 11-13 tredje ledd.

Forslaget innebærer et unntak fra hovedregelen om utgang fra hver etasje i en branncelle. Etablering av gode rømningsveier er et forutsigbart og lite sårbart brannsikkerhetstiltak. Kort distanse, fremkommelighet og oversiktighet er kritiske faktorer. Lang rømningsvei inne i branncellen – herunder forflytning mellom etasjer – kan være avgjørende for utfallet av brannen.

For at et automatisk slokkeanlegg skal være effektivt må det være korrekt prosjektert, montert og vedlikeholdt. Det er dermed et mer sårbart tiltak enn rømningsveier.

Fra et brannsikkerhetsperspektiv er det derfor uheldig med en reduksjon av kravene til utgang fra brannceller.