



Klima- og miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

Vår dato:
15.12.2016

Vår ref.:
2016/6239
Arkivkode:562
Deres ref.:

Deres dato:
12.10.2016

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020

Vi viser til oversendt forslag fra Klima- og miljødepartementet til forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 i brev av 12.10.2016.

Det forespeiles at forbudet vil gi en årlig utslippsreduksjon på 340 000 tonn CO₂ dersom spisslast i yrkesbygg inkluderes.

Fylkesmannen er positiv til forslag om forbud mot bruk av fyringsolje som et tiltak for redusert utslipp av klimagasser. Fylkesmannen mener at all fyring med mineralolje til oppvarming av bygg bør fases ut, også spisslast, siden det finnes gode alternativer, som f.eks. biogass.

I tillegg til gevinsten av redusert utslipp av klimagasser, kan forbud mot bruk av fyringsolje bidra til færre saker med akutt forurensning fra nedgravde fyringsoljetanker, særlig dersom regelverket omfatter et vilkår om at fyringsoljetanker må tømmes, rengjøres og fjernes. I Nord-Trøndelag har vi nå en enkeltsak med akutt forurensning av olje til Levangersundet som har medført offentlige utgifter for over 500 000 kr til drift av lenser, destruksjon av lenser og prøvetaking, uten at kilden(e) enda er funnet.

Forbudet mot fyring med mineralolje bør ses i sammenheng med revisjon av forurensningsforskriftens kapittel 1 – «Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker». I henhold til § 1-8 (Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk) skal «Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stede for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling hindres». Formålet med dette kapittelet er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll, og krav til oljetankers tilstand og kvalitet. I dag gjelder ikke forskriften for tanker < 3,2 m³, med mindre hver enkelt kommune fattet vedtak om den skal gjelde for hele eller deler av kommunen.

I Nord-Trøndelag har, så vidt vi kjenner til, ingen kommuner fattet et slikt vedtak.

Et forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger bør derfor følges opp med revisjon av kapittel 1 i forurensningsforskriften, slik at kap. gjøres selvberende, og ikke er avhengig av at den enkelte kommune må vedta det. Den bør også inneholde et vilkår om at oljetanker må tømmes, reingjøres og tas opp. Dette vil bidra til at oljetanker som ikke er i bruk håndteres slik at de ikke utgjør en fare for forurensning.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
Assisterende miljøverndirektør

Andreas Wæhre
Rådgiver
Miljøvern avdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift