

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.
0030 OSLO

Vår dato: 07.07.2022

Saksbehandler: Susan Solbrå,

Vår ref.: 201709294-14 Oppgis ved henvendelse 22959681, suso@nve.no

Deres ref.: 22/2055-

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Statlig reguleringsplan for nytt sykehus på Aker - Trondheimsveien 235 mfl. - Gnr. 85 bnr. 265 mfl. - Oslo kommune

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 16. mai 2022. Endringer og justeringer siden forrige høring av reguleringsplanen i 2021 er lagt ut til 2. gangs offentlig ettersyn. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et nytt lokalsykehus på Aker.

NVE kan ikke se at endringene berører NVEs forvaltningsområder, og har ingen vesentlige merknader utover vår tidligere uttalelse datert 4. juni 2021 (se vedlegg).

Vi ber om at disse merknadene, knyttet til sikkerhet mot skred og hensyn til energianlegg, vurderes i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Susan Solbrå
Senioringeniør

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner.

Mottakere:

Helse- og omsorgsdepartementet

Kopimottakere:

OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN



Plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO

Vår dato: 04.06.2021
Vår ref.: 201709294-12
Arkiv: 323
Deres dato: 12.04.2021
Deres ref.: 201704677-216

Saksbehandler:
Susan Solbrå

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning av Trondheimsveien 235 - Aker sykehusområde - Oslo kommune

Vi viser til oversendelse datert 12. april 2021. Helse Sør-Øst foreslår å omregulere Aker sykehusområde for å utvikle et større lokalsykehus.

Sikkerhet mot skred

Planområdet ligger under marin grense og det er mulighet for marin leire i området. Områdestabiliteten er utredet i en fagrappport (Geotekniske forhold NSA-8302-G-RA-0001-REV4-G), datert 04.02.21. Det ikke er påvist sprøbruddmateriale (kvikkleire) fra utførte grunnundersøkelser i planområdet. Planområdet ligger heller ikke i et utløpsområde for områdeskred.

Sikkerhet mot kvikkleireskred er derfor vurdert som tilfredsstillende i henhold til byggteknisk forskrift TEK17 § 7-3. NVE forutsetter at grunnundersøkelsene som er gjennomført er representative for planområdet.

Energianlegg

Planområdet er berørt av en regional høyspentlinje som eies av Elvia AS. Hensynssonen H370 er markert i plankartet. NVE forutsetter at bredden på hensynssonen er i tråd med [veileder til forskrift om elektriske forsyningsanlegg](#), og netteiers behov.

Vi gjør oppmerksom på at Tonsen trafostasjon rett utenfor planområdet i øst er et verneverdig anlegg med høy kulturminneverdi. Det må tas hensyn til på lik linje med andre kulturminner. Elvia AS eier anlegget.



Utover dette har ikke NVE noen vesentlige merknader til planforslaget.

Med hilsen

Ann-Kristin Larsen
fung. seksjonssjef

Susan Tanja Solbrå
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.