



Sekretariat:
Norsk Trevare, v/ Ivar H. Hansen
Boks 7188, Majorstuen
0307 OSLO
Telefon: 23 08 76 12

Kommunal og Regionaldepartementet

Kontrollinstanser:
Teknologisk Institutt
SINTEF Byggforsk

Deres ref.
12/1667-1

Vår ref.
Ivar H. Hansen

Dato
27.09.2012

Kommentar på høring om endring av byggt teknisk forskrift §12-20.

Styret i Norsk- Dør- og Vinduskontroll har gjennomgått forslaget til endring av kravet til sikkerhetsglass i bolig.

NDVK går imot endringen som er foreslått, som reduserer kravet til sikkerhetsglass i bolig.

En endring vil føre oss tilbake til situasjonen slik den var før TEK10 ble innført, der det var opp til den prosjekterende å avgjøre hvorvidt man trenger sikkerhetsglass eller ikke. I mange tilfeller var det den gang usikkerhet, og man så at dette i praksis ble valgt bort grunnet økt pris.

Ved innføringen av TEK 10 fikk man et klart nivå som har vært enkelt å forholde seg til. De to siste årene har man fulgt en praksis der alt glass lavere enn 0,8 m fra gulv skal være sikkerhetsglass.

NDVK ønsker å beholde dagens kravnivå for bolig uforandret.

Med vennlig hilsen NDVK

Ivar Horsberg Hansen
Sekretær