

Olje -og energidepartementet

Postboks 8148 Dep
0033 Oslo

Postmottak@oed.dep.no

Deres ref. 23/1430

Vår ref.: Arvid Bekjorden

Vår dato: 11.10.2023

Høringssvar fra Distriktsenergi, til Statnetts konseptvalgutredning for nettforsterkning mellom Sørlandet og Østlandet

Distriktsenergi representerer mer enn halvparten av landets energiverk. Med dette svaret følger vårt innspill til høringen.

Bakgrunnen for høringen

Bakgrunnen for konseptvalgutredningen er den betydelige økningen i forespørsler om økt kraftforbruk på Sør- og Østlandet. I konseptvalgutredningen beskriver Statnett dagens og fremtidige utfordringer i kraftsystemet på Sør- og Østlandet, og redegjør for ulike konsepter som kan møte utfordringene. Statnett har vurdert tre hovedkonsept:

- Ny 420 kV-forbindelser mellom Sørlandet og Grenlandsområdet (Østre korridor).
- Havvind fra Sørlege Nordsjø II (fase 2) til Grenlandsområdet som hybridforbindelse.
- Forskuttet oppgradering av Telemarksnettet fra 300 til 420 kV.

Statnett anbefaler konsept 1 som innebærer forsterkning av Østre korridor, fra Kristiansandsområdet til Grenlandsområdet.

Distriktsenergis kommentarer

Distriktsenergi mener de faglige vurderingene som ligger til grunn for Statnetts valg av løsning er fornuftige og støtter derfor byggingen av en ny 420 kV linje mellom Sørlandet og Grenlandsområdet. Det vi vil bemerke er at behovet for kapasitet ser ut til å være betydelig større enn det som ligger til grunn i konseptutredningen (1800 MW) slik at byggingen av kun konsept 1, ikke vil være nok til å løse behovet for nytt nett i dette området.

Det er allerede forespurt om ca. 3200 MW (opplysninger fra Lede) derfor tror Distriktsenergi det er viktig å begynne med konsept 2 og 3 samtidig med oppstart av konsept 1 byggingen.

Vennlig hilsen

Distriktsenergi



Knut Lockert
daglig leder