

Aker BP ASA
Postboks 65
1324 LYSAKER

Deres ref
2022-1119

Vår ref
23/223-

Dato
29. juni 2023

Yggdrasil kraft fra land – tillatelse til anlegg og drift

Olje- og energidepartementet viser til brev 16. desember 2022 der Aker BP ASA, på vegne av interessentskapet Yggdrasil Power-from-shore Solution (YPS), søker om tillatelse til anlegg og drift av kraft fra land-anlegget til Yggdrasil.

Kraft fra land-anlegget inngår i den samordnede utbyggingen av Yggdrasil-området. Kraft fra land-løsningen omfatter et anlegg og installasjon av et 420 kV bryterfelt i Samnanger transformatorstasjon (etter avtale med Statnett SF). En ny 420 kV jordkabel føres fra Statnetts transformatorstasjon fram til en ny transformatorstasjon i Børdalen. Derfra skal det bygges en ledning fram til planlagt landfall i Ospeviki. Derfra skal det legges en sjøkabel til en planlagt kompenseringssstasjon ved Årskog i Fitjar. Videre fra Årskog skal det legges en 158 kilometer lang sjøkabel til Hugin A, og derfra en 27 kilometer lang sjøkabel til Munin-plattformen.

Interessentskapet YPS består av Aker BP ASA (68,56 pst.), Equinor Energy AS (24,05 pst.) og PGNiG Upstream Norway AS (7,39 pst.).

Olje- og energidepartementet har i brev 31. mars 2023 gitt konsesjon til anlegget etter energiloven og havenergiloven.

Den innsendte deltakeravtalen for interessentskapet YPS er gjenstand for godkjenning av departementet etter petroleumsloven § 4-7, og vil besvares i eget brev. Eiendomsrettigheter og bruksrett på land skal i henhold til deltakeravtalen legges i et eget selskap (DA). Departementet skal godkjenne selskapsavtalen og avtalen mellom interessentskapet YPS og DA-selskapet. Vilkår om dette vil bli stilt ved godkjenning av deltakeravtalen for YPS.

Utredningsplikten, jf. petroleumsforskriften § 29 fjerde ledd, jf. § 22a, anses som oppfylt ved konsekvensutredning for «NOA Krafla Power from Shore».

Departementet har forelagt søknaden for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) som har forelagt søknaden for Petroleumsstilsynet (Ptil). Ptil anbefaler at planen godkjennes. AID har ingen merknader utover dette.

Departementet har forelagt søknaden for Oljedirektoratet som anbefaler at planen godkjennes.

Olje- og energidepartementet har kommet til at det skal gis unntak fra behandling etter havenergilova for kabel for fordeling av kraft fra Hugin A og til andre brukere på Yggdrasil, på vilkår om at det ved fremtidig endret bruk av kraftkabel, kan kreves myndighetsbehandling etter havenergilova. Et eksempel på endret bruk er hvis kraftkabel på et senere tidspunkt benyttes til andre formål enn å forsyne en installasjon med elektrisk energi.

I medhold av petroleumsloven § 4-3 første ledd gir departementet med dette tillatelse til anlegg og drift av kraft fra land-anlegget til Yggdrasil til følgende rettighetshavere:

Aker BP ASA	68,56 pst.
Equinor Energy AS	24,05 pst.
PGNiG Upstream Norway AS	7,39 pst.

Aker BP ASA skal være operatør for Yggdrasil kraft fra land, jf. petroleumsloven § 3-7.

Tillatelsen gis på bakgrunn av de fremlagte planene og de merknader og forutsetninger som fremgår av Prop. 97 S (2022-2023) *Utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall, med status for olje- og gassvirksomheten mv.* og Innst. 459 S (2022-2023) *Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall, med status for olje- og gassvirksomheten mv.* med påfølgende behandling i Stortinget, og på følgende vilkår, jf. petroleumsloven § 10-18 fjerde ledd:

- Fremtidig endret bruk av kraftkabel kan kreve myndighetsbehandling etter havenergilova. Rettighetshaverne skal i god tid før en eventuell endret bruk ta kontakt med myndighetene for å avklare myndighetsbehandlingen.

Tillatelsen til anlegg og drift av Yggdrasil kraft fra land gis for en bestemt periode, jf. petroleumsloven § 4-3 tredje ledd. Departementet vil angi varigheten av tillatelsen til anlegg og drift på et senere tidspunkt, etter at varigheten på utvinningstillatelsene som inngår i den samordnede utbyggingen av Yggdrasil er fastsatt. Varigheten for tillatelsen til anlegg og drift vil bli samordnet med varigheten for utvinningstillatelsene i Yggdrasil.

Med hilsen

Gaute Erichsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Martine Døvigen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Equinor Energy AS
Oljedirektoratet
PGNiG Upstream Norway AS