

Statens strålevern  
Postboks 55  
1332 Østerås

Kommunal- og  
regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Deres ref.  
11/2350-2 ESR

Vår ref.  
11/01438/008  
Saksbeh. Hans Haavind

Vår dato  
2.2.2012

### Høringssak - endringer i byggesaksforskriften

Vi viser til mottatt høring om endringer i byggesaksforskriften.

Strålevernet ga kommentarer til byggesaksforskriften (og byggteknisk forskrift) i forbindelse med KRDs høring datert 23.09.2009. Der vektla vi radonproblematikken både generelt og konkret. Vi kommenterte bl.a utkastet til bestemmelsen om sluttkontroll hvor vår merknad var at det var både riktig og viktig å dokumentere montering av radonsperre med fotografier. Nå benytter vi denne høringen til å følge opp denne kommentaren ved å påpeke viktigheten av at det føres tilstrekkelig kontroll med at radonsperre er korrekt lagt (jf. kravet om radonsperre i byggteknisk forskrift § 13-5 nr. 2 a).

Denne uttalelse sendes kun pr epost til [postmottak@krd.dep.no](mailto:postmottak@krd.dep.no)

Med hilsen Statens strålevern

Martin Høiby  
avdelingsdirektør

Hans Haavind  
seniorrådgiver