
Fra: Harald Huse [mailto:Harald.Huse@gol.kommune.no]
Sendt: 10. september 2013 17:20
Til: Postmottak MD
Emne: Høringsuttalelse ref. 13/2635

Viser til mottatt høringsforslag til veileder Grad av utnyttning T-1530.

Noen kommentarer, mest småpirk:

Side 22:

Figur 2-7: symbol på fig. viser < (mindre enn), men i teksten står det «høyst» (<=).

Side 23:

Figur 2.9 c) tilsvarende som overfor ; >= (høyere eller lik) på figur, men «høyere enn» i teksten.

Side 25:

Figur 2-12: vedr. utkraget balkong så kunne det ev. vært presisert om den krager mindre enn 1 m ut fra veggen siden den ikke inngår i BRA.

Side 27:

I 2. og 3. avsnitt under ovsrskriften «Areal under takutstikk eller takoverbygg» brukes «høyst» og «høyere enn» - et av alternativene burde hatt med = (5,0 m).

Figur 2-16: Her kan det gjerne presiseres at dette alternativet gjelder når takoverbygg ikke er understøttet med søyler (hvor bruksareal regnes til innsiden av disse). Viktig at dette er entydig da det praktiseres ulikt, og det i tillegg har vært feil i veilederen fra Byggtjeneste.

Side 29:

Figur 2-22: Sett at eksisterende bygg er oppført med maks. høyde 8 meter i samsvar med plan, målt fra gj.sn. terrengnivå i den øverste figuren (før ombygging). Så kommer søknaden om det vesle tilbygget i den nederste figuren, som i følge veilederen senker gj.sn. terrengnivå (etter ombygging). Da blir eksisterende bygg 8,5 meter høyt, og i strid med plan. (etter tips frå byggesaksbehandlar i Ål kommune).

Med helsing
Gol kommune

Harald Huse
Byggesaksbehandlar – Utbyggingsavdelinga
Tlf. 32 02 90 00 - faks: 32 02 90 10
e-post: harald.huse@gol.kommune.no
offentleg e-postmottak: postmottak@gol.kommune.no

