

12/1863 - 59

Vår saksbehandler  
Espen Masvik, tlf. 33 41 26 79

Dokument dato  
03.04.2013

Vår referanse  
2011/2753/MAES

Deres dato  
04.01.2012

Deres referanse  
12/1863

Arkivkode  
008

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep  
0033 OSLO

## DSBs uttalelse til Havvind - strategisk konsekvensutredning

Vi viser til Deres brev av 4.januar 2013 hvor De ber om merknader og innspill til utredningen.


Vi har tatt en gjennomgang av utredningen med tanke på at elsikkerheten ved disse anleggene vil være regulert av DSBs ertilsynslov med tilhørende forskrifter.

På grunn av at de er tenkt å bli en integrert del av forsyningsanleggene på land vil forskrift om elektriske forsyningsanlegg være den forskriften som vil gjelde for prosjektering, utførelse(bygging), drift og vedlikehold av de elektriske anleggene med tilhørende bygninger. Forskriften er funksjonsbasert og legger opp til risikovurderinger som grunnlag for valg av løsninger. Forskriften viser til normer(standarder) for metoder til å oppfylle forskriftens funksjonskrav og legger med det til rette for teknologiutvikling. Etter gjennomføring av nytt maskindirektiv 29. desember 2009 vil selve vindkraftturbinen måtte tilfredsstillere kravene i maskindirektivet.

Videre vil vår forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk angi krav til de som skal bygge de elektriske anleggene i disse produksjonsanleggene og forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg vil angi krav til hvordan disse skal arbeides i og driftes.

Vår gjennomgang resulterte ikke i merknader eller innspill til selve høringsdokumentet.

Med hilsen  
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
Enhet for Elektriske anlegg

  
Oddmund Foss  
avdelingsleder

  
Espen Masvik  
senioringeniør