

Arne Berg
Matre 23
5984 Matredal

Matre, 15. januar 2014

OED
postmottak@oed.dep.no

Høyring av NVE si innstilling til søknaden frå BKK Nett AS - 420kV kraftline Mongstad – Modalen

Pkt 5.4. Jordkabel i Matre.

132KV ledningen fra Matre kraftverk må kables de 600m gjennom Grøn Næringspark slik BKK har søkt om. Matre har alltid hatt knapphet på arealer, og bygda har måttet tåle store inngrep av mange slag opp gjennom tidene – på godt og vondt. Når det nå er mulighet for å få fjernet ei stor linje må den muligheten benyttes. Ei fortsatt linje vil redusere muligheten for utvikling i Grøn Næringspark.

En av de tingene som det nå jobbes med i Grøn Næringspark er etablering av et «Stølsheimen Opplevingssenter» inkl flytting av Bjørn West Museet. Jfr Masfjorden Kommunes innspill til fylkeskulturplanen for Hordaland den 26.11.13. Kraftledningen over området vil både være skjemmende og legge begrensninger på ei slik etablering.

Med kabling har man også muligheten til å fjerne ulempen og usikkerheten knyttet til Magnetfelt for de berørte boligene. Arbeidsgruppen som vurderte anbefalinger om magnetfelt i 2005 anså riving av boliger og eksisterende linjer som for drastisk i forhold til dagens kunnskap og utredningsgrensen på 0,4 uT. Men her skal det i praksis bygges ny linje med 2,6uT for det nærmeste huset.

Pkt 5.3.1 Modalen – Haugsvær

Det er positivt at NVE i innstillingen ikke ønsker å legge traseen i trase 2.0 gjennom Kringlebotsvassdraget.

Vennlig Hilsen
Arne Berg
(sign)