

Teknisk
Saksbehandler:
Anne Rørholt
Direkte telefon: 62833681

Vår dato: 28.08.2014
Vår ref.: 14/1532

Deres dato:
27.08.2014
Deres ref.:



Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT

Funksjonshemmedes råd i Eidskog kommune har gjennomgått forslagene til endringer i plan og bygningsloven fra 2010.

Saksopplysning: Eidskog kommune har vært pilot/ressurskommune i universell utforming siden 2007.

Rådet har følgende kommentarer

1. Konsekvenser når snusirkelen reduseres fra 1,5 m til 1,4 m:
Rådet mener at denne reduksjonen har liten betydning for byggeomkostninger, men gjør det vanskeligere å komme frem, med det resultat at rullestolen lett kan lage skader på inventar osv.
2. Når det gjelder gangveier og stigningsforhold, er rådet av den oppfatning, at kravet på 1 til 20 må opprettholdes for alle bygg med krav om universell utforming. Når det gjelder teksten «lengde på hvile plan» på 1,5 m, må en også ha tilstrekkelig bredde, for at møtene trafikk kommer lett forbi. Dette gjelder hovedsakelig gang adkomst over lengere strekninger. Her må det være et horisont plan, med mulighet til å kjøre ut på siden av gangveien for å hvile. Derfor kan ikke teksten «lengde på hvile plan» benyttes for gangveier/adkomst.

Med hilsen

Anne Rørholt
avdelingsleder