

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Middelthuns gate 27
P.b. 5485 Majorstuen
0305 Oslo
Telefon: 23 08 75 00
Telefaks: 23 08 75 30

Org nr. 731 031 735
Konto. 6034 05 01554

www.eba.no

Oslo, 01.09.2014

Entreprenørforeningen- Bygg og Anleggs hørings svar til forslag til endringer i byggt teknisk forskrift

EBA støtter regjeringens mål med endringene, som er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. Forslaget vil gjøre det enklere å utnytte arealer på en hensiktsmessig måte i boenhet og byggeprosjekt, samtidig som prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet følges.

1. To alternative forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet:

EBA støtter regjeringens alternativ B, og ønsker at snusirkelen endres til 1.3 meter. Vi presiserer imidlertid at også alternativ A er bedre enn dagens regelverk.

2. Fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder

EBA støtter endringen, slik at kravet om universell utforming av felles uteareal for større boligområder i § 8-2 bokstav b, samt at kravet om stigningsforhold for gangatkomst til byggverk, jf. § 8-6 fjernes.

3. Endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4

Vi ser på endringen i §11-13 som en naturlig følge av at boliger i brannklasse 4 har automatisk slokkeanlegg. EBA støtter de foreslåtte endringer.


4. Andre endringer

Redusert krav til åpningskraft for dør. EBA støtter denne endringen da det ikke finnes dørpumper på markedet som tilfredsstillere kravene om åpningskraft på maksimum 20kN. Her ligger det betydelige besparelser i de foreslåtte endringer.

Hva angår den foreslåtte endring i § 12-20, er vi enige i at det er viktig å stille krav til sikkerhet, men vil påpeke at alle nye krav vil føre til økte kostnader ved bygging av boligene.

EBA støtter forøvrig de synspunkter som fremkommer i hørings svaret fra BNL, og viser til de punkter som behandles der.

Vennlig hilsen
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg


Kari Sandberg
Adm. direktør