

SÆRUTSKRIFT

**PS 14/20 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGTEKNISK
FORSKRIFT FRA KOMMUNAL OG
MODERNISERINGSDEPARTEMENTET**

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne -
28.08.2014

Rådet har vært svært fornøyd med innføringen av TEK 10 i Plan- og bygningsloven og de positive virkningene det har hatt for å skape et likeverdig samfunn med plass til alle. Det har bidratt til at antall tilgjengelige boliger har økt. Vi ble derfor svært skuffet da Kommunal- og moderniseringsministeren varlet igangsetting av en prosess for å gjøre det enklere å bygge boliger ved å endre på tilgjengelighetskravet til bolig. Rådet er av den oppfatning at forslagene bryter med intensjonene i Plan- og bygningsloven, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og CRPR (Committee of the Rights of Persons with Disabilities).

Kommunalt råds hovedsynspunkter:

- Rådets standpunkt er at TEK 10 ikke bør endres.
- Rådet går imot forslaget om unntak fra tilgjengelighetskrav for 50 % av de boenheter som er 50 m² BRA eller mindre i en bygning.
- Rådet går imot forslaget om at krav til snusirkel reduseres fra 1,5 m til 1,4 m og skal gjelde kun i ett rom av hver funksjon.
- Rådet går imot fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder med småhus der det ikke er krav om heis.
- Rådet går imot reduserte krav til stigningsforhold til gangadkomst til bygg og bolig. Rådet går imot forslaget om å øke grenseverdi for manuell åpning av dør til 30 N.

Rett utskrift bekreftes


Turid Jacobsen
utvalgssekretær