

Kommunal og Moderniseringsdepartementet

Oslo, 22. august 2014.

Deres ref: 14/2354-7

Svar på høring ang. forslag til endring av byggteknisk forskrift.

Vi har gjennomgått forslaget til endringer og fokusert på de områdene som berører våre medlemsbedrifter.

3. Andre endringsforslag.

- §12-15: Vi støtter forslaget om å endre kravet til åpningskraft på dør fra 20 til 30N.
- §12-20 Vi støtter forslaget til endring slik det foreligger. Etter vår mening er dører mer utsatt enn vinduer med tanke på fare for sammenstøt.

Redaksjonelle endringer.

- §12-17 Vi støtter forslaget til presisering som er gjort med tanke på høyde på rekkverk på repos og hvileplan.

Vennlig hilsen
NORSK TREVARE


Ivar H. Hansen
Direktør