

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
Akersgt. 59
0032 OSLO

28.08.2014

Deres ref.: 14/2354-7

Saksbehandler: Chalotte Kristensen
Direkte innvalg: 51 51 67 81

Saksnr. 14/11650-2
Løpenr. 52493/14
Arkivnr. L40 &00

HØRINGSUTTALELE - ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland fylkeskommune støtter høringsuttalelsen fra FFO/SAFO/Pensjonistforbundet og Unge funksjonshemmede med hovedsynspunktene:

- Fylkesrådets primære standpunkt er at TEK 10 ikke skal endres
- Fylkesrådet går imot forslaget om unntak fra tilgjengelighetskrav for 50 % av de boenheter som er 50 m² BRA eller mindre i en bygning
- Fylkesrådet går imot forslaget om at krav til snusirkel reduseres fra 1,5 m til 1,4 m og skal gjelde i kun ett rom av hver funksjon
- Fylkesrådet går imot fjerning av krav om universell utforming av felles uteareal for større boligområder med småhus der det ikke er krav om heis.
- Fylkesrådet går imot reduserte krav til stigningsforhold til gangadkomst til bygg og bolig
- Fylkesrådet går imot forslaget om å øke grenseverdi for manuell åpning av dør til 30 N

Fylkesrådet i Rogaland fylkeskommune mener at forslagene til endring av byggeteknisk forskrift bryter med intensjonen i Plan- og bygningsloven, diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven og CRPD, (The Committee on the Rights of Persons with Disabilities) selv om regjeringen hevder at prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet til og i boliger skal ligge fast.

Med hilsen

Anita Egeli
Rådsleder

Chalotte Rosenberg Kristensen
konsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

POSTADRESSE
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

BESØKSADRESSE
Arkitekt Eckhoffsgt. 1
STAVANGER

TELEFON
51 51 66 00

TELEFAKS
51 51 68 90

BANKGIRO: 3201.05.50520

E-POST: firmapost@rogfk.no

INTERNETT: www.rogfk.no