

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep.

0032 Oslo

Oslo, 11. august 2014

Høringsforslag til endringer i TEK 10

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har varslet en omfattende plan med forslag til forenklinger av byggeforskriftene. Med dette brevet ønsker VELUX Norge AS å gi innspill til disse endringene.

§ 12-20 foreslår at vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall. Sikring kan utføres ved brystning med høyde minimum 0.8 m opp til glassfelt, personsikkerhetsrute eller på annen måte.

Følgende gjelder uansett:

- a) I bygninger med boenhet skal vindu og andre glassfelt være sikret.

VELUX Norge AS støtter denne endringen fullt ut – vi ser kravet som et ønske fra regjeringen om å gjeninnføre kravet vedr. personsikkerhet, som var gjeldende fram til TEK 10.

VELUX Norge AS har i flere år markedsført laminert glass som standard i hele vårt produktprogram, som ble innført nettopp for å ivareta personsikkerheten.

Skulle departementet ha ytterligere spørsmål med høringen, står vi gjerne til rådighet.

Med vennlig hilsen

VELUX Norge AS

Torgeir Øverås
direktør