



## Forskrift om endring i byggeforskriftene.

Dato	22.07.1983 nr. 1271
Departement	Kommunal- og arbeidsdepartementet
Publisert	Avd I 1983 Nr. 16
Ikrafttredelse	01.08.1983
Endrer	LOV-1983-01-13-48
Gjelder for	Norge
Hjemmel	LOV-1965-06-18-7-§6
Kunngjort	05.08.1983
Journalnr	
Korttittel	Endr. i byggeforskriftene

---

**Innholdsfortegnelse**

<b>Forskrift om endring i byggeforskriftene.....</b>	<b>1</b>
<b>Innholdsfortegnelse .....</b>	<b>2</b>

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 22. juli 1983, med hjemmel i § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965 nr. 7, foretatt endringer i kapitlene 21, 26:1, 34:4, 38:43, 38:563, 39:4, 49:129 og 55 i byggeforskrifter av 1. august 1969, senest revidert 13. januar 1983 nr. 48.

Samtidig er kapitlene 26:22 første punktum, 31:24 siste ledd, 31:32 femte ledd, 38:34 annet ledd, 38:47 tredje ledd, 38:564 annet ledd, 38:6 annet punktum, og 49:284 fjerde ledd annet punktum, 54:1 annet ledd siste punktum og 55:461 første punktum opphevet.

Kapittel 21, siste ledd, siste punktum skal lyde:

Bygningsrådet kan samtykke i at det brukes mindre målestokker hvor det finnes hensiktsmessig og forsvarlig.

Kapittel 26:1 skal lyde:

:1 Avstand.

:1 Når avstand mellom bygninger er minst halvdelen av bygningenes sammenlagte høyde og ikke under 8 m, stilles det ingen særskilte krav til brannmotstand.

:1 Hvor avstand til annen bygning er mindre enn angitt i 26:11 skal minst en av veggene som ikke oppfyller 2 kravene i 26:11 oppføres som brannvegg.

Bygninger i høyst 2 etasjer kan plasseres med mindre avstand enn angitt i 26:11 når bygningenes samlede grunnflate ikke er over 800m<sup>2</sup> for bygninger med 1 etasje og ikke over 600m<sup>2</sup> for bygninger i 2 etasjer. Alle innvendige vegger og himlinger skal da ha tennvernende kledning minst A 10. Avstanden mellom grupper av slike bygninger skal være minst 8 m. Er gruppene skilt med brannvegg gjelder ikke kravet om minsteavstand.

:1 Bygningsrådet kan, uten at det, stilles særlige krav til brannmotstand, tillate at garasje, uthus al. med 3 grunnflate ikke over 50m<sup>2</sup> plasseres nærmere annen bygning enn angitt i 26:11.

Side 659

Vilkåret er at det sammenlagte areal av bygninger i gruppen ikke overstiger grensene i 26:12. Bli flere garasjer oppført på flere eiendommer i nabogrense, må bygningene skilles med brannvegg for hver 100m<sup>2</sup>.

:1 Hvor det er regulert byggegrense, skal alle bygninger oppføres med minst en etasje i byggegrensen.

4 Bygningsrådet kan tillate at bygning eller deler av den trekkes lenger inn på tomta.

Bygningsrådet kan tillate fremspring, eventuelt tilbaketrekking av enkelte deler av fasaden. Trapper, rekkverk, stolper, avvisere, bøylor o.l. skal ikke trekkes fram foran gatelinjen.

:1 Måling av avstand mellom bygninger og bygningers avstand til nabogrense.

5

Avstanden måles som korteste avstand målt horisontalt mellom bygningens fasadeliv (veggliv) og nabobygningens fasadeliv eller nabogrense.

Dersom mer enn 1/3 av veggflaten har utspring eller bygningen har utspring som stikker mer enn 1,00 m ut fra veggflaten regnes fasadeliv som vertikalprojeksjonen av fremspringets ytterkant.

Bestemmelser om brannmotstand som er avhengig av avstanden, gjelder bare for den del av bygningen som rammes av avstandsbestemmelsen.

Kapittel 26:22 første punktum oppheves.

31:24 siste ledd oppheves.

Kapittel 31:32 femte ledd oppheves.

Kapittel 34:4 nytt punkt:410 skal lyde:

:4 Myndigheten til å dispensere fra bestemmelser i dette avsnitt tilligger departementet.

10

Kapittel 38:34 annet ledd oppheves.

Kapittel 38:43 annet ledd bokstav a. skal lyde:

- a) Frittliggende en-etasjes garasje kan oppføres av tre med innvendig tennvernende kledning minst A 30 når bygningens grunnflate ikke overstiger 400m<sup>2</sup> eller den ved brannvegg er delt opp i seksjoner av høyst denne størrelse. Garasjens avstand til nabogrense og til annen bygning må være i samsvar med bygningslovens § 70 og byggeforskriftenes kap. 26:1.

Kapittel 38:47 tredje ledd oppheves.

Side 660

Kapittel 38:563 skal lyde:

:5 Automatisk sprinkleranlegg.

63

Automatisk sprinkleranlegg skal monteres i garasje under jorden med samlet ikke seksjonert golvflate større enn 1.000m<sup>2</sup>. Bygningsrådet kan kreve automatisk sprinkleranlegg i lukket garasje over jorden med samlet, ikke seksjonert golvflate større enn 4.000m<sup>2</sup>.

Kapittel 38:564 annet ledd oppheves.

Kapittel 38:6 annet punktum oppheves.

Kapittel 39:4 tredje ledd skal lyde:

For opplag mindre enn 200m<sup>2</sup> og høyde under 4,0 m inklusive overdekking, gjelder bestemmelsene om avstand i bygningslovens § 70 og byggeforskriftenes kapittel 26:11 tilsvarende.

Kapittel 49:129 siste ledd skal lyde:

Bygningsrådet kan i spesielle tilfelle skjerpe disse bestemmelser.

Kapittel 49:284 fjerde ledd annet punktum oppheves.

Kapittel 54:1 annet ledd siste punktum oppheves.

Kapittel 55 Brannvern, nytt punkt:30 skal lyde:

:3 Myndigheten til å dispensere fra dette kapittel tilligger departementet.

0

Kapittel 55:461 første punktum oppheves.

Endringene skal tre i kraft 1. august 1983.