



## **Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)**

Dato	11.05.2010 nr. 683
Departement	Kommunal- og regionaldepartementet
Publisert	I 2010 hefte 6 s 1023
Ikrafttredelse	01.07.2010
Endrer	FOR-2010-03-26-489
Gjelder for	Norge
Hjemmel	LOV-2008-06-27-71-§29-5
Kunngjort	18.05.2010 kl. 14.05
Journalnr	2010-0440
Korttittel	Endr. i Byggteknisk forskrift

---

## Innholdsfortegnelse

<b>Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) .....</b>	<b>1</b>
<b>Innholdsfortegnelse .....</b>	<b>2</b>
<b>I.....</b>	<b>3</b>
<b>II.....</b>	<b>3</b>

**Hjemmel:** Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 11. mai 2010 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 29-5.

**EØS-henvisninger:** EØS-avtalen vedlegg II kap. III nr. 17 (direktiv 2002/91/EF).

## I

I forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) gjøres følgende endring:

Ny § 14-7 skal lyde:

### § 14-7. *Energiforsyning*

- (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast.
- (2) Bygning over 500 m<sup>2</sup> oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekket med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
- (3) Bygning inntil 500 m<sup>2</sup> oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekket med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.
- (4) Kravet til energiforsyning etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom det dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet. For boligbygning gjelder kravet til energiforsyning heller ikke dersom netto varmebehov beregnes til mindre enn 15 000 kWh/år eller kravet fører til merkostnader over boligbygningens livsløp.
- (5) Boligbygning som etter fjerde ledd er unntatt fra krav om energiforsyning skal ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Dette gjelder likevel ikke boenhet under 50 m<sup>2</sup> oppvarmet BRA eller bolig som tilfredsstiller passivhusnivå.

## II

Endringen trer i kraft 1. juli 2010.