

Kommunal- og regionaldepartementet
Akersgt. 59,
Postboks 8004
Dep, 0030 Oslo

Oslo, 08.11.2013

Høringsbrev – gjennomføring av Byggevareforordningen i byggteknisk forskrift

I henhold til høringsbrev datert 11. september (deres ref: 13/1714-2), oversendes Norsk Bergindustri innspill til høringsnotatet.

Vi har følgende synspunkter:

- ◆ §11, Krav til dokumentasjon av produktens egenskaper.
Det bør sikres at pukk/grusprodukter med $D > 90$ mm (utenfor CEN-standardene) skal dokumenteres med mekaniske krav, og siktekurve og finstoffinnhold på den del av materialet som er $d < 22$ mm.
- ◆ §13, Krav til tredjepartsorgan.
Norsk Bergindustri anbefaler at pukk og grus legges inn i Attestasjonsmodul 2+

Bakgrunnen for dette er at Norsk Bergindustri og forløperne har jobbet mye for å sikre seriositet i bransjen. Vi ser dokumentasjon av egenskaper som et positivt virkemiddel i en slik sammenheng. Vi har lenge uttrykt ønske om å CE-merke pukk og grus, og er nå glade for dette blir obligatorisk gjennom Byggevareforordningen. Våre forslag over, hhv. å fange opp de største og de minste fraksjonene (de ytterpunktene som faller utenom standardene) og det å legge inn krav om 3. partskontroll også for de deler som i dag har Attestasjonsmodul 4, vil ytterligere bidra positivt i en slik sammenheng.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Gammelsæter,
Generalsekretær

Olav Hallset,
Kommunikasjonsansvarlig



Norsk Bergindustri / Norwegian Mining and Quarrying Industries

Næringslivets Hus, Middelthunsgt 27, Postboks 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo, Norway
Telefon (+47) 23 08 88 40/41/42

epost@norskbergindustri.no www.norskbergindustri.no