

Kommunal- og regionaldepartementet  
Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo  
[postmottak@krd.dep.no](mailto:postmottak@krd.dep.no)

### **Svar på høring - Forslag til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 305/2011 av 9. mars 2011**

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ønsker innspill til departementets arbeid med Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF og nasjonale regler om dokumentasjon av produkter som ikke er CE-merket i byggeteknisk forskrift (TEK10).

#### **Del I punkt 3 «Endring i TEK kapittel 3 eller egen forskrift»**

I høringsnotatet Del I punkt 3 «Endring i TEK kapittel 3 eller egen forskrift» ber Departementet om innspill til strukturering av regelverket. AS ROCKWOOL er ikke negative til et fremtidig regelverk for produktdokumentasjon av byggevarer vil fremkomme i en egen fremtidig forskrift. En eventuell videreføring av dagens regelverk struktur hvor forordningen tas inn i teknisk forskrift kapittel 3 og dagens struktur blir bevart kan også være hensiktsmessig. AS ROCKWOOL sin holdning er at begge veier er hensiktsmessig så lenge regelverket utformes presist og tilgjengelig for aktører i bransjen.

#### **Del VI Beskrivelse av den enkelte forskriftsparagraf**

##### **§ 11 Krav til dokumentasjon av produktegenskaper**

§ 11 første ledd redegjør for hvilke produktegenskaper som skal være dokumentert før omsetning av en ikke CE-merket byggevare herunder liste som angir produktegenskaper. Listen er ikke uttømmende, men angir produktegenskaper Departementet mener bør være et minimum før markedsføring og omsetning av en byggevare. AS ROCKWOOL ønsker å tilføye følgende egenskaper til listen:

##### **§ 11 b) egenskaper ved brannpåvirkning**

Punkt b bør vektlegge egenskaper i henhold til klassifisering NS-EN 13501-1.

**AS Rockwool**  
Gjerdrums vei 19, Postboks 4215 Nydalen, 0401 Oslo  
Telefon: 22 02 40 00, Telefax: 22 15 91 78  
Telefon kundeservice: 22 02 40 50

**Fabrikk Trondheim**  
Leangen Allé 1, 7044 Trondheim  
Telefon: 73 90 45 00  
Telefax: 73 90 75 45

**Fabrikk Moss**  
Værlegt. 56, Postboks 55, 1501 Moss  
Telefon: 69 24 69 00  
Telefax: 69 25 73 63


**§11 h og i) Regntetthet og Damptetthet**

Utover h og i bør også produktets «fuktabsorberende evne» dokumenteres da dette ikke er det samme som «regntetthet» og «damptetthet». Videre bør egenskaper knyttet til produktets «vanntetthet» også inkluderes.

Utover dagens liste bør også produktets egenskaper knyttet til «dimensjonsstabilitet» inkluderes.

**§ 13 Krav til bruk av tredjepartsorgan**

Dersom byggevarer har betydning for byggverkets brannsikkerhet eller utlekking til drikkevann kreves det at et akkreditert sertifiseringsorgan utfører en produktsertifisering. Dette begrunnes med at det er særlig viktig at byggevarer har egenskaper som forutsatt på disse områdene. Departementet ønsker innspill på hvorvidt de nasjonale reglene bør inneholde krav til produktsertifisering og ber om høringsinstansenes syn på dette. AS ROCKWOOL er positive til at nasjonale regler bør inneholde krav til produktsertifisering når byggevarer har betydning for byggets brannsikkerhet. Vår erfaring er at enkelte, men sentrale byggevarer i mange nye bygg som oppføres i Norge, etter hvert har brannegenskaper som ikke bidrar til å øke brannsikkerheten i fremtidige bygg.



Hans Joachim Motzfeldt  
Seniorrådgiver, Samfunnskontakt  
AS ROCKWOOL