

Olje- og energidepartementet
Oversend elektronisk til: postmottak@oed.dep.no

Oslo, 29.04.22

Svar på høring – forslag til inndeling av åpnete områder i mindre utlysningsområder

Det er svært positivt at forslag til områdeinndeling av Sørlig Norsjø II (SNII) og Utsira Nord (UN) er sendt på høring. Som vindkraftnæringens interesseorganisasjon i Norge takker Norwea for anledningen til å formidle våre synspunkter.

1. Viktige overordnede hensyn og behov for snarlig avklaring: En snarlig fastsettelse av den endelige områdeinndelingen er sammen med klargjøring av resten av tildelingssystemet avgjørende for fremdriften i prosjektene og for å realisere havvind på 2020-tallet i tråd med regjeringens målsetning.

Inndelingen og tildelingssystemet som helhet bør vurderes opp mot flere viktige hensyn:

- (1) *Effektiv arealutnyttelse:* Tilgjengelig areal må utnyttes effektivt for å sikre tilstrekkelig marked for leverandørindustri og nok kraft i en tid med økende behov. Inndelingen må bidra til optimal utbygging, dvs. minst hhv. 3 000 MW (SNII) og 1500 MW (UN), og arbeidet med å øke arealutnyttelsen bør akselereres.
- (2) *God ivaretagelse av miljø og sameksistens* med viktige samfunnsinteresser som fiskeri er avgjørende for å lykkes med havvindsatsningen. Etter vårt syn bidrar den foreslåtte inndelingen positivt, eksempelvis ved at gyteområder for tobis er hensyntatt.
- (3) *Tilstrekkelig skala og volum:* Delområdene må ha en størrelse som sikrer tilstrekkelig interesse fra turbinleverandører i et presset europeisk marked med høye ambisjoner, gir nødvendig fleksibilitet i prosjektutformingen, og hensyntar at skala nå er sentralt for den videre industrialisering av havvind.
- (4) *Aktørmangfold:* Områdeinndelingen og tildelingssystemet bør som flere har påpekt bidra til et mangfold av leverandører og teknologier og til å sikre fortsatt høy interesse fra utviklere av havvind. Dette taler først og fremst for fortgang i åpning av nye havområder.

3. Sørlig Norsjø II (SNII): De tre alternative delområdene på 1500 MW som er beskrevet har tilstrekkelig skala og god mulighet for tilpasning i prosjektene. En slik størrelse er ønskelig også for å få ned kostnadene gitt den store avstanden til land, og balanserer godt mot hensynet til aktørmangfold.

På SNII er det lagt opp til to faser der den første har radiell tilknytning til Norge, med mulig tilknytning til et masket Nordsjønett på den neste fasen.

Aktører som oppnår eksklusivitet i den første fasen kan få konkurransefortrinn med tanke på tildeling i den andre fasen. For å sikre en god konkurransesituasjon og aktørmangfold bør myndighetene bestrebe seg på at *tildeling* av de to fasene skjer samtidig. Dette må imidlertid ikke bidra til forsinkelser av den første fasen.

Departementet forutsetter at nye konsekvensutredninger må gjennomføres før det kan åpnes for mer enn 3000 MW i SNII, samtidig som det fastslås at det er rom for større kapasitet i området. Dette taler for at NVEs arbeid med å vurdere en økning av arealutnyttelsen i de åpnete områdene akselereres, og utredningene bør kunne gå raskere enn i områder som ikke er åpnet.

Det er viktig å ta hensyn til mulig vaketap mv. mellom prosjektene i arbeidet med å øke arealutnyttelsen.

Dersom det i første rekke skal til

For fremtiden bør det vurderes å ta utgangspunkt i areal snarere enn ytelse / MW i forbindelse med åpning av områder, for å legge til rette for effektiv arealutnyttelse.

2. Spesifikt om Utsira Nord (UN):

På UN er det foreslått alternative inndelinger avhengig av om det er klargjort ved tildelingen hvorvidt Forsvarets skytefelt END 235 skal avvikes.

For at arealet skal utnyttes effektivt til havvind er det viktig å finne alternativt øvelsesareal slik at feltet kan flyttes. Dersom dette ikke lar seg gjøre bør man vurdere tilpasninger i dialog med Forsvaret for å sikre tilstrekkelig størrelse på arealene.

Området er viktig for industrialiseringen av flytende havvind, der tilstrekkelig skala og volum nå er viktigst for å få ned kostnadene. I alternativ 1 er det foreslått to små områder på 250 MW med begrunnelse i et ønske om å stimulere til arealeffektive teknologier.

I en situasjon der det er knapt med åpnet areal bør det i stedet deles inn i tre eller fire større områder med tilstrekkelig fleksibilitet.

Demonstrasjon av ny teknologi kan ivaretas på andre mindre områder som testsentra, og det er viktig at virkemiddelapparatet legger til rette for slike prosjekter.

At Norge har særlige konkurransefortrinn knyttet til flytende havvind og at nettløsning o.a. forhold gjør utbygging på UN enklere enn SNII understreker behovet for at områdene utlyses så snart som mulig, men uavhengig av hverandre.

Flere aktører peker på at en inndeling i øst-vest-retning vil gi bedre utnyttelse av vindressursene i UN enn inndelingen i nord-sør-retning.

Vi ser frem til ytterligere dialog med departementet om utviklingen av havvind, og er tilgjengelige for spørsmål og avklaringer.



Øistein Schmidt Galaaen
Direktør,
Norwea