

Olje- og energidepartementet (OED)

Postboks 8148 Dep.  
0033 OSLO

Saksbeh./tlf.nr: Stian Boye Skaatan/23904031  
Deres ref./tlf.nr: Ole Svihus  
Deres dato: 21.12.2015  
Vår ref.: 15/00819-4  
Vår dato: 29.01.2016

## Høringsuttalelse – Tilknytningskodene (forordninger for nettilknytning)

Det vises til høringsbrev fra Olje- og energidepartementet av 21. desember 2015 om tilknytningskodene.

Det vises også til tidligere høring fra Olje- og energidepartementet av 14. april 2015 med vedlegg om EU-kommisjonens forslag til nettkoder om nettilknytning for produsenter, forbruk og likestrøm, samt Statnetts høringsuttalelse i samme sak datert 13. mai 2015.

Statnett er som beskrevet i høringsuttalelse av 13. mai 2015 i gang med å utarbeide forslag til norsk implementering av forordningene for nettilknytning til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Som følge av dette tar vi gjerne imot kopi av de høringsuttalelser som omhandler forordningene for nettilknytning og som er relevante for prosjektet. Arbeidet er nå i en fase der det foretas en systematisk gjennomgang av kravene definert i forordningene for nettilknytning, og vi er av den oppfattelsen at det er flere forhold i forordningene som er avhengig av en avklaringer.

Statnett har gjennom European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) deltatt i arbeidet med utviklingen av forordningene, men det er noen punkter der Statnett ikke har fått gjennomslag for det vi mener kan være fornuftig fra et særnorsk perspektiv. Dette gjelder først og fremst krav til egenskaper for isolert nettdrift (øydrikt/separatdrift) hos produksjonsanlegg og krav til hvilke frekvensområder produksjonsanlegg skal kunne operere innenfor uten utfall.

Statnett mener at krav til separatdriftsegenskaper og hvilke frekvensområder/varigheter produksjonsanleggene skal kunne operere ved uten utfall bør opprettholdes på en mer generell basis i Norge for produksjonsanlegg større enn 10 MVA. Dette bør etter vår mening gjelde i stedet for en mulighet for å inngå individuelle avtaler ved tilknytning av hver enkelt anlegg. Vi er av den oppfatning at Norge bør be om unntak/avvik fra kravene slik at krav til dette muliggjøres i forbindelse med at forordningene tas inn som en del av EØS-lovgivningen.

Separatdriftsegenskapene (inkludert kravene til frekvensområder/varigheter) medfører ofte en ekstra kostnad i form av dyrere vannvei (svingsjakt) og større svingmasse hos aggregatet enn hva man ville valgt uten disse kravene. Disse kostnader kan antagelig ikke isoleres fra kostnader for produksjonsanlegget i øvrig. Statnett mener det vil bli vanskelig å inngå avtaler når forordningene


åpner for at den fremtidige eieren kan nekte slike avtaler med hensyn til teknisk og økonomisk gjennomførbarhet. Samtidig vil Statnett presisere at det kan være hensiktsmessig å finjustere kravene til når det er relevant å kreve separatdriftsegenskaper hos produksjonsanlegg, i stedet for å kreve slike egenskaper hos alle produksjonsanlegg større enn 10 MVA. Den vurderingen ønsker Statnett å gjøre i tett samarbeid med bransjen som en del av det oppdrag Statnett har fått fra NVE. Statnett ber derfor om muligheten for å komme tilbake med forslag til hvordan et unntak fra forordningene for nettilknytning bør være formulert ved et senere tidspunkt.

### **Særlig innspill**

I høringsbrev bes det særlig om innspill til den endelige formuleringen av RfG artikkel 7 nr. 9. Statnett vil oversende vår vurdering av bestemmelsen til NVE med hensyn til opprettholdelse av vedtakskompetanse og betydning for rollefordelingen i det norske kraftsystemet etter at denne er diskutert med bransjen.

Angående kravene til "fault-ride-through"-egenskaper har vi ingen særlige innspill.

Med vennlig hilsen



Kristin L. Munthe  
Direktør