

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Saksbeh./tlf.nr.:
Anders E. Grønstedt /
+4723903035
Deres ref./Deres dato:
08/01497-19/21.mars
2011

Vår ref./ dok. id.:
1533178
Vår dato:
13.5.2011

Statoil ASA - Høringsuttalelse til OEDs høring av NVEs innstilling om økt elektrisk forbruk på Troll A plattformen forsynt fra land

Vi viser til brev fra OED av 21. mars 2011 vedrørende høring av NVEs innstilling om konsesjon for nye kabler til Troll A plattformen.

Statnetts kommentarer fokuserer på systemmessige og nettmessige forhold.

Statnett har i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknadene for Sima- Samnanger, Mongstad – Kollsnes, Mongstad – Modalen og økt kraftuttak fra land til Troll A plattformen kommet med mange uttalelser som berører forsynings sikkerheten i BKK-området. Vi vil med denne høringen peke på de relevante uttalelsene vi mener OED bør vurdere i sin behandling av økt elektrisk forbruk på Troll A plattformen.

Vi viser til vår søknad om utsatt plikt til tilknytning av forbruk oversendt OED 27. oktober 2010. Bakgrunnen for søknaden er at ytterligere forbruksøkning uten nødvendige nettførsterkninger ikke er forenlig med vårt mandat om å legge til rette for en sikker strømforsyning for de eksisterende strømførbrukerne i BKK-området. Statnett peker i søknaden på at Kollsnes – Mongstad – Modalen, i tillegg til Sima – Samnanger må etableres før det er forsvarlig å forsyne Troll A med ytterligere strømuttak fra land.

Vi viser også til vår høringsuttalelse til Statoils konsesjonssøknad om utvidet strømforsyning fra land ved brev til NVE datert 15. september 2010. Vi peker i dette brevet på utfordringene med å ivareta forsynings sikkerheten inntil nettførsterkningene påpekt over er etablert.

Som et tilleggsmoment vil vi påpeke at Statoil på Mongstad nå opererer med år 2020 som anslag for når den resterende halvparten av Energiverk Mongstad vil være i normal produksjon. Tidligere har Statoil lagt til grunn at full produksjon vil bli etablert i 2014-2015. Vårt poeng er at kraftledninger gir permanent økt kapasitet fra den dagen de settes i drift, mens usikker kraftproduksjon ikke gir samme forsynings sikkerhet.

Statnett anmoder derfor OED om å sette vilkår for anleggskonsesjonen for Troll A, slik at det *ikke* tillates tilkobling av de omsøkte anleggene før nødvendige nettførsterkninger er på plass. Som et minimum må Mongstad – Kollsnes være satt i drift og Modalen – Mongstad ha endelig konsesjon.

Generelt om tilknytning av nye regional- og sentralnettsanlegg

En viktig forutsetning for vår uttalelse er at konsesjonær følger krav i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FoS) og forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL).

Vi ber OED gjøre konsesjonssøker spesielt oppmerksom på at Statnett legger til grunn at FoS § 14 og veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) følges og at konsesjonær uten ugrunnet opphold søker/informerer systemansvarlig om anlegget etter at konsesjon er gitt.

Med vennlig hilsen
Statnett SF



Grete Westerberg
Direktør
Nettplanlegging



Anders Grønsvædt
Plansjef Vestlandet
Nettplanlegging