



Vestfold Vann IKS

Vår saksbehandler
Tanja Breyholtz
Tlf: +47 91102711
tb@vestfoldvann.no

Vår dato
07.04.2016

Vår referanse
16/00105-1

1 av 3

Deres dato

Deres referanse

Helse-og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Innspill til høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Vestfold Vann IKS produserer og distribuerer ca. 23 mill. m³ drikkevann per år til 10 eierkommuner i Vestfold. Vannet forbrukes av ca. 160 000 innbyggere i Vestfold i tillegg til at det benyttes til industriell virksomhet og jordvanning.

Ny forskrift er i større grad basert på funksjonsbeskrivelser enn tidligere forskrift. Slik vi ser det vil dette medføre et behov for at veiledningen til forskriften må inneholde mer detaljerte beskrivelser av kravene og forståelsen av disse. Vestfold Vann er således av den oppfatning at veiledning til forskriften må utarbeides samtidig med ny forskrift for å unngå for stor usikkerhet ved overgang til ny forskrift. Dersom bransjestandarder skal danne grunnlag for konkretiseringer er vi av den oppfatning at dette må utarbeides i nær dialog med Norsk Vann og deres lange tradisjon for å utarbeide veiledningsmateriell for vannverkene.

Vestfold Vann ser for øvrig positivt på den struktur og opprydding som er lagt til grunn i ny forskrift. Imidlertid kan det virke som om enkelte definisjoner har blitt noe mer uklare i ny forskrift sammenliknet med tidligere.

I formålsparagrafen § 1 er det tatt inn et nytt begrep «*egnet til bruk*». Vestfold Vann er av den oppfatning at dette er en svært upresis formulering. Dersom «*egnet til bruk*» skal fastsettes av brukerne kan vi få svært ulike ønsker og krav til vår vannbehandling. Dette oppfatter vi ikke er riktig og heller ikke mulig å håndtere i praksis. Vestfold Vann mener derfor at forskriften bør i formålsparagrafen fastslå at vannkvaliteten er egnet til bruk når den tilfredsstillende kravet i forskriften. Ordlyden i forslaget må endres til «*med tilfredsstillende kvalitet*». Dette er også i tråd med eksisterende forskrift.

Vedrørende kommentarer til paragraf 3 stiller Vestfold Vann seg bak høringsinnspillet fra Norsk Vann 18.03.16, da det er flere begreper i denne paragrafen som bør konkretiseres og tydeliggjøres. Detaljer trekkes således ikke frem her.

Paragrafene 4, 14 og 28 omhandler forbud mot forurensning av drikkevann samt vannverkseiers og kommunenes ansvar i forbindelse med dette.

Postadresse

Vestfold Vann IKS
Hedrumveien 127
N-3270 Larvik

Besøksadresse

Hedrumveien 127
N-3270 Larvik

E-post
post@vestfoldvann.no

Telefon

33 11 03 00
Foretaksregisteret
962 351 409

Telefaks

33 11 15 29
Bankkonto
5083.06.00008

Ansvar for beskyttelse av råvannskilden tillegges vannverkseier etter § 14 kombinert med et forbud om forurensning av drikkevann i § 4. Plan og bygningsloven (PBL) er beskrevet som verktøy § 28.

Vestfold Vann vil understreke at dette ansvaret ikke kan gis til vannverkseier uten samtidig å gi vannverkseier nødvendige virkemidler for å etterleve dette ansvaret. Et IKS-selskap vil ikke ha myndighet til å sende innsigelse etter PBL til en kommune som har nedslagsfelt til drikkevannskilden. Dette er en svært relevant problemstilling hos Vestfold Vann da vi er prisgitt den enkelte kommunes beslutninger vedrørende arealforvaltning i nedbørsfeltet til en drikkevannskilde. Vestfold Vann er innforstått med vår rolle og mulighet for å påvirke prosesser og beslutninger knyttet til disse spørsmål, men dette er ikke tilstrekkelig og forenelig med etter forskriften å ha ansvar for å forhindre forurensning / beskytte vannkilden.

Dersom ikke tilstrekkelig myndighet gjennom forskriften gis vannverkseier knyttet til dette punktet foreslås at § 14 omarbeides og legger til grunn at vannverkseier skal gjennomføre en risikovurdering av drikkevannskilden, og at denne skal ligge til grunn for vannverkseiers påvirkningsarbeid for å sikre drikkevannskilden.

Det pekes for øvrig på forslag og innspill i Norsk Vanns høringsuttalelse for hvordan myndighet kan gis vannverkene. I forslaget fremkommer at «*vannverkseier skal om nødvendig tilegne seg rettigheter for å opprettholde en slik beskyttelse*». Vestfold Vann er av den oppfatning at dette vil være svært kostbart og stiller spørsmål ved forståelsen av begrepet «*om nødvendig*» i denne sammenheng.

I paragraf 9 fremsettes krav om at vannverkseier skal «*identifisere alle farer...*». Et slikt krav vil dessverre ikke være mulig å etterkomme i praksis. Det er ikke mulig å forutse alle farer selv om dette er ønskelig. Vestfold Vann ber om at «*alle*» slettes i denne setningen. §9 og § 21 bør kobles sammen med følgende tekst «*Farekartlegging og farehåndtering skal danne grunnlag for beredskapsforberedelser beskrevet i § 21.*»

Paragraf 15 inneholder krav om at vannbehandlingen skal tilpasses sårbare abonnenter eller næringsmiddelforetak. Dette er en endring fra tidligere og Vestfold Vann er av den oppfatning at det ikke er riktig at det skal kunne settes nye / strengere krav til allerede helsemessig trygt vann. Vestfold Vann ber om at første ledd, bokstav d i § 15 fjernes.

Vestfold Vann er svært fornøyd med at godkjenningsordningen av vannbehandlingskjemikaliene beholdes i § 16. Vi har et sterkt ønske om at en tilsvarende godkjenningsordning etableres for materialer i § 18. Dette ville vært av stor nytte og verdi for oss i det daglig arbeidet.

I gjeldende forskrift er kravet i § 11 «*å kunne levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold*». I ny forskrift er teksten i § 19 endret og inneholder følgende ordlyd «*til en hver tid*». Vestfold Vann er av den oppfatning at dette er en vesentlig endring til tross for at dette ikke er utdypet nærmere i høringsnotatet. Vannverk i dag vil ha svært begrensede muligheter til å innfri et slikt krav. Imidlertid er det vanskelig å få forståelse av hvilke forventninger som ligger til grunn ved en slik formulering. Vestfold Vann ønsker derfor en presisering av hva som menes med «*til en hver tid*» før man kan ta endelig stilling til hvilke konsekvenser dette får. Inntil presisering utarbeides er Vestfold Vann av den oppfatning at formulering i eksisterende forskrift bør benyttes.

Vår dato

Vår referanse

07.04.2016

16/00105-1

Innhold i paragraf 20 er nytt og beskriver krav knyttet til forebyggende sikring. Vestfold Vann er av den oppfatning at nivå på forebyggende sikring og hva vi skal forebygge mot må beskrives nærmere i en veiledning.

Paragraf 28 beskriver kommunenes plikter knyttet til kommunal planlegging. Vestfold Vann har erfaring med at bl.a. fylkeskommunale arealplanprosesser og statlige planprosesser (Statens Vegvesen og Jernbaneverket) i stor grad kan påvirke rammevilkår for å ta drikkevannshensyn i nedbørfelt til et drikkevann. Vi anbefaler således at § 28 også dekker fylkeskommunale og statlige planprosesser.

I denne høringsuttalelsen har Vestfold Vann vektlagt de forhold i høringen som er mest relevant for vårt IKS. For forhold som ikke er omtalt i denne høringsuttalelsen vil vi støtte opp om høringsuttalelsen fra Norsk Vann 18.03.16.

Med hilsen
for Vestfold Vann IKS



Tanja Breyholtz
Daglig leder