



KYSTVERKET

Midt-Norge

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Sendt pr e-post

Deres ref:
08/935-

Vår ref:
2011/6699-3

Arkiv nr:
421.1

Saksbehandler:
Oddbjørn Sæther

Dato:
18.10.2013

Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for tidsavgrensa bruk av reservegasskraftverket på Nyhamna i Aukra kommune - Møre og Romsdal fylke

Viser til høringsbrev 15.10.2013 med vedlegg.

Kystverket har i utgangspunktet ikke merknader til at det gis tidsavgrensa konsesjon for drift av reservekraftverket på Nyhamna ved eventuelt bortfall av 420 kV tilførselslinje fra øst via Hamneset/Torneset i Fræna kommune til Nyhamna på Gossen.

Med utsikt til flere tilkoblede gassfelt via Nyhamna til kontinentet, vil driftsstans på Nyhamna pga manglende strømforsyning øke usikkerheten både for leveranse og mottak, en situasjon som har vært forutsatt, og kunne vært taklet på tidligere tidspunkt.

Etter forutgående dialogmøter mellom Statnett, Kystverket Midt-Norge og Fiskeridirektoratets regionkontor vedrørende 2-sidig forsyningsikkerhet til Nyhamna, ga Kystverket i 2004 tillatelse til sjøkabling mot øst (Torneset) som trinn 1 i forsyningsplanene for området. Det ble noe senere også gitt tillatelse til trinn 2, 420 kV sjøkabling Aukra-Gjelstenstranda, delstrekning på ny 420 kV-linje i retning sør mot Ørskog trafostasjon. Dette for å oppnå ringforbindelse/ forsyning fra to sider. Da med tanke på flere tunge aktører i samme forsyningsområde (Nyhamna, Hustadmarmor og Sunndalsøra), på det tidspunkt ansett som eneste sikre løsning på forsyningsikkerheten.

Sistnevnte forbindelse mot sør ble senere varslet utsatt (til etter 2015) av Statnett, og en ekstra sjøkabel ble etter søknad godkjent av Kystverket på strekningen Tornes/Hamnes – Aukra.

Kystverket er skeptisk til nye kraftkrevende tiltak i området dersom forsyningsikkerheten skal baseres på unntakstilstander. Selv om Kystverket var tidlig ute med bruk av LED-teknologi og i stor grad strømforsyning via solsellepanel/batteribanker, er det fortsatt forhold som krever forsyningsikkerhet. Sjøområdet Stadt – Hustadvika med sine utfordringer er ikke unntatt.

Tidligere planer om tilleggsforsyning via vindmølleparker i det urene farvannet på strekningen er så langt lagt på is. De rådende forhold er her tidvis ekstreme, noe som også vil påvirke kostnadsbildet. I uværperioder vil slike uansett være ute av drift og ikke påvirke forsyningen i de perioder som medfører flest brudd i strømforsyningen.

Midt-Norge - Plan- og kystforvaltningsavdelingen

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847
Telefaks: +47 70 23 10 08
Bankgiro: 7694 05 06766

Internett: www.kystverket.no
E-post: post@kystverket.no
Org.nr.: NO 970 237 372

Med mindre det kan oppnås en sikker forsyning på andre vis, anbefales det at Statnett på nytt ser på totalen for området.

Med hilsen

Børre Tennfjord
Avdelingssjef

Oddbjørn Sæther
Senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og derav uten signaturer