



Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Ved: Nina Helene von Hirsch

Vår saksbehandler
Jan B. Wang

Deres ref.
OED 12/1063

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
OD 13/1015 /InSo/KSR/JBW

Dato
12.3.2013

Høring - Statnett SF søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for bruk av reservegasskraftverket på Nyhamna og NVE innstilling om søknaden

Oljedirektoratet (OD) viser til overnevnte høring med høringsfrist 12.11.2013.

ODs merknader

OD er enig i NVEs vurdering og anbefaling i innstillingen av 3.10.2013. Etter ODs vurdering bør i tillegg følgende forhold tas i betraktning ved behandling av søknaden:

1. Størrelsen på utslippene fra Nyhamna når anlegget stenges ned. I snitt ligger rene CO₂ utslipp på 1200 Tonn per nedstengning av Nyhamna. Det brennes i snitt 0,5 Millioner Sm³ med gass.
2. Bortfall av kraft medfører nedstenging av brønnene på Ormen Lange med tilhørende trykk transienter i reservoaret. Nedstengninger og særlig raske nedstengninger, som her er tilfellet, reduserer levetiden på produksjonsbrønnene. Produksjonsbrønnene på Ormen Lange er svært kostbare.
3. Verdien av den gassen som ikke blir produsert under en nedstengning og som ikke kan hentes inn ved økt produksjon etter oppstart er betydelig.

Med hilsen

Ingrid Sølvberg e.f.
direktør

Kristine Raunehaug
juridisk rådgiver

