

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Saksbeh./tlf.nr.:
Anders E. Grønstedt /
+4723903035
Deres ref./Deres dato:
08/01497-19/21.mars
2011

Vår ref./ dok. id.:
1531641
Vår dato:
13.05.2011

BKK Nett - Høringsuttalelse til OEDs høring av NVEs innstilling om kraftledningen Mongstad - Kollsnes

Vi viser til brev fra OED av 21. mars 2011 vedrørende høring av NVEs innstilling om kraftledningen Mongstad – Kollsnes.

Statnetts kommentarer fokuserer på systemmessige og nettmessige forhold.

Statnett har i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknadene for Sima- Samnanger, Mongstad – Kollsnes, Mongstad – Modalen og økt kraftuttak fra land til Troll A plattformen kommet med mange uttalelser. Vi vil med denne høringen peke på de relevante uttalelsene vi mener OED bør vurdere i sin behandling.

Vi viser til vår høringsuttalelse til BKK Netts konsesjonssøknad om Modalen - Mongstad oversendt NVE den 6. januar 2011. Hovedpoenget i denne uttalelsen er at Statnett ønsker at både Mongstad – Kollsnes og Modalen – Mongstad etableres så raskt som mulig av hensyn til forsyningssikkerheten til Bergensområdet og Kollsnes.

Vi viser også til vår høringsuttalelse til BKK Netts endringssøknad for Mongstad – Kollsnes oversendt NVE den 2. februar 2010. Hovedpoenget i denne uttalelsen er at anlegget bør dimensjoneres for 420 kV driftsspenning.

Vi viser til vår søknad til OED oversendt 27. november 2010 om utsatt tilknytningsplikt for det planlagte økte kraftuttaket fra land til Troll A plattformen. Hovedpoenget i denne søknaden er vår vurdering om at forsyningssikkerheten blir ytterligere svekket om Troll A tillates å øke forbruket før Kollsnes – Mongstad – Modalen er etablert.

Oppsummert er Statnetts vurdering at forbindelsen Mongstad – Kollsnes bør etableres så raskt som mulig klargjort for drift på 420 kV.

Generelt om tilknytning av nye regional- og sentralnettsanlegg

En viktig forutsetning for vår uttalelse er at konsesjonær følger krav i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FoS) og forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL).

Vi ber OED gjøre konsesjonssøker spesielt oppmerksom på at Statnett legger til grunn at FoS § 14 og veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) følges og at konsesjonær uten ugrunnet opphold søker/informerer systemansvarlig om anlegget etter at konsesjon er gitt.

Med vennlig hilsen
Statnett SF



Grete Westerberg
Direktør
Nettplanlegging



Anders Grønsvædt
Plansjef Vestlandet
Nettplanlegging