

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep.  
0033 OSLO

Saksbeh./tlf.nr.: Anders Grønstedt/23903035

Deres ref./Deres dato: /

Vår ref.: 12/01754-6

Vår dato: 16.01.2013

## Statnetts hørings svar til endringer i energiloven og energilovforskriften

Statnett mottok 7. desember 2012 forslag til endringer i energiloven og energilovforskriften. Høringsfrist er satt til 18. januar 2013.

OED har foreslått å knytte konsesjonsplikten for vindkraftanlegg til installert effekt i anlegget i stedet for elektrisk spenning. Departementet begrunnelse er at de ønsker å legge til rette for at vindkraftverk mindre enn 500 kW, som i dag konsesjonsbehandles etter energiloven, kan behandles av kommunene etter plan- og bygningsloven.

Det foreslås også en forhandlingsplikt for fjernvarmekonsesjonærer som mottar en forespørsel om leveranse eller adgang til fjernvarmenettet fra tredjepart. Statnett har ingen kommentarer til dette forslaget, men vil påpeke viktige momenter som retter seg mot endringen for vindkraftanlegg.

Statnetts vurdering er at den foreslåtte endringen for vindkraftanlegg er akseptabel. Vi vil likevel påpeke følgende viktige forhold:


- Tilknytningsplikten, nedfelt i energiloven, krever at alle berørte nettkonsesjonærer skal vurdere om tilknytning er driftsmessig forsvarlig. I tillegg skal berørt nettkonsesjonær avklare med overliggende netteier hvorvidt det er kapasitet for den økte produksjonen. Dette må fortsatt ivaretas av berørte netteiere.
- Forskrift om systemansvaret i kraftsystemets (FoS) § 14 sier blant annet følgende: *"Områdekonsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye eller endringer i eksisterende produksjonsanlegg i eget distribusjonsnett når disse planene kan ha vesentlig betydning for driften og utnyttelsen av regional- eller sentralnettet. Systemansvarlig kan fatte vedtak vedrørende anleggenes funksjonalitet."* Statnett er opptatt av at dette prinsippet ivaretas, selv om anlegg ikke behandles etter energiloven.
- Statnett vil gjøre oppmerksom på at NVE i forskrift om systemansvar i kraftsystemet (FoS) fra 1.1.2013 har innført ny bestemmelse om rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse, jf. FoS § 14a. I denne bestemmelsen heter det at *"...samt konsesjonær for produksjonsenheter tilknyttet distribusjonsnett, plikter skriftlig å rapportere til*

*systemansvarlig ....*". Med endringene som nå foreslås i energiloven og energilovforskriften vil de små vindkraftverkene kun bli behandlet av kommunen etter plan- og bygningsloven (ikke en konsesjon etter energiloven). Det betyr at disse produksjonsanleggene ikke blir omfattet av begrepet "konsesjonær", og vil da heller ikke være omfattet av FoS § 14a. Innrapportering av anleggsdata til systemansvarlig inngår i det underlaget som fortløpende rapporteres til NVE. Statnett anbefaler at denne rapporteringen for mindre vindkraftverk ivaretas av områdekonsesjonær.

- I FoS § 12 sjette ledd ble det fra 1.1.2013 også innført at systemansvarlig skal ha oversikt over produksjonsenheter som har teknisk evne til å utøve frekvensregulering i et separatområde og produksjonsenheters evne til oppstart uten ekstern forsyning. Med en ordning der produksjonsenheter idriftsettes uten konsesjon etter energiloven (og tilhørende innrapportering av anleggsdata FoS § 14a), vil det bli vanskeligere å utarbeide denne oversikten.

Statnett er opptatt av at myndighetene vurderer hvilke konsekvenser denne endringen kan få, tatt i betraktning at det fremover kan bli flere små kraftverk basert, ikke bare på vind, men også sol og vann. Bli det en høy konsentrasjon av disse i områder vil disse påvirke driften av regional- og sentralnettet. Punktene nevnt over er således viktige for å legge til rette for sikker drift og god forsyningsikkerhet.

Med vennlig hilsen



Gunnar G. Løvås

Konserndirektør Strategi og Samfunnskontakt

Kopi: NVE