



OED
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår ref.:
2015/1068-3/S01

Dykkar ref.:

Saksbehandlar:
Geir J. Göncz

Dato:
03.12.2015

Høyring - Konseptvalutgreiing for auka påliteleg straumlevering til Nyhamna

Aukra kommunestyre har følgjande innspel til «Høyring – Konseptvalutgreiing for auka påliteleg straumlevering til Nyhamna»:

1. Aukra kommune har over lang tid vore oppteken av den svake og sårbare leveringstryggleiken til Nyhamna. Dette er særskild viktig for å oppretthalde Norge sitt renommé, som ein god og sikker leverandør av gass til den europeiske marknaden. Aukra kommune ser det også som svært viktig å ha sikkerheit for å kunne vidareutvikle Nyhamna som gassknutepunkt for nye felt i Norskehavet, og ein mogleg oppkobling mot Barentshavet på eit seinare tidspunkt.
2. Aukra kommune støttar seg til fagmiljøa og ber om at det blir satt fortgang i realiseringa slik at ein så raskt som mogleg sikrar ein robust N-1 løysing for gassprosesseringsanlegget på Nyhamna.
3. Aukra kommune ser det som viktig å ha ein god sikkerheit før ein fullverdig N-1 løysing er på plass. Aukra kommune viser her til nødvendige tiltak på strekninga mellom Sunndal og Fræna.
4. Ifølge Statnett sine planar skal reservekraftverket på Nyhamna avviklast så snart ny 420 kV-samband mellom Ørskog og Fardal er på plass. Aukra kommune meiner at reservekraftverket må bli ståande som backup inntil både 420 kV linja mellom Sogndal og Ørskog og N-1 løysinga fram til Nyhamna er på plass.

Med helsing

Bernhard Riksfjord
Ordfører

Postadresse
Aukraringen 25
6480 Aukra
E-post: post@aukra.kommune.no

Besøksadresse
Aukraringen 25
Org.nr. 964 981 337
www.aukra.kommune.no

Telefon
71 17 15 00
Telefaks
71 17 15 01

Bank
9650.26.60192
Bankkto. skatt
6345 06 15473