

OED  
Postboks 8148 Dep  
0033 Oslo  
Email: [postmottak@oed.dep.no](mailto:postmottak@oed.dep.no)

Molde/Aukra, 30. november 2015

## Høring - Konseptvalgutredning for økt leveringspålitelighet til Nyhamna

Viser til Deres brev datert 7. november 2015 der ulike interessenter blir invitert til å komme med innspill til Statnetts konseptvalgutredning (KVU), med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring, om bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna.

Vedlagt følge Gassknutepunkt Nyhamna sine høringsinnspill.

Gassknutepunkt Nyhamna er et regionalt utviklingsprosjekt med mandat om å arbeide for:

- Styrking av Nyhamna som gassknutepunkt gjennom større leteaktivitet i Norskehavet, og økt kapasitetsutnyttelse av Polarled.
- Større andel lokale leveranser og ringvirkninger fra utbygging og drift på Nyhamna.
- Industriell utnyttelse av energien på Nyhamna.
- Videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet og kompetansemiljøene på Molde Campus, med sikte på å styrke regionens kompetanse innen olje- og gassnæringen.

Vi har følgende innspill

- 1) Gassknutepunkt Nyhamna har helt siden oppstarten, i begynnelsen av 2010, hatt stor fokus på den svake leveringssikkerheten til Nyhamna. Det vises her til tidligere høringsuttalelser, der vi har påpekt behovet for en sikker N-1 løsning.

Dette er spesielt viktig for å opprettholde Norges rennommé, som en god og sikker leverandør av gass til det europeiske markedet.

Det er også svært viktig for å ha tilstrekkelig sikkerhet for å kunne videreutvikle Nyhamna som gassknutepunkt for nye felt i Norskehavet, og en mulig oppkobling mot Barentshavet på et senere tidspunkt.



- 2) Gassknutepunkt Nyhamna tar ikke stilling til hvilken av de foreslåtte konseptene/traseene som velges.

Vi støtter oss til utredningene og innspillene fra fagmiljøene. Vi ber om at det blir satt fortgang i realiseringen, slik at man så raskt som mulig sikrer en robust N-1 løsning for gassprosesseringsanlegget på Nyhamna.

Samtidig støtter vi en trinnvis utbygging, under forutsetning at denne leder fram til en fullverdig N-1 løsning.

- 3) Det er samtidig viktig å ha så god sikkerhet som mulig før en fullverdig N-1 løsning er på plass. Vi ser derfor viktigheten av de tiltak som Statnett nå har iverksatt på strekningen mellom Sunndal og Fræna.


I henhold til Statnett sine planer skal reservekraftverket på Nyhamna avvikles så snart ny 420 kV-forbindelsen mellom Ørskog og Fardal er på plass. Denne forbindelsen er viktig for krafttilførselen til regionen, men bidrar ikke i nevneverdig grad til forsyningsikkerheten for Nyhamna. Vi er derfor av den oppfatning at reservekraftverket må bli stående som backup inntil N-1 løsningen fram til Nyhamna er på plass. Da ikke som et SAKS-tiltak, men med konsesjon for drift også om kraftforsyningen til Nyhamna skulle falle ut.

Vennlig hilsen

**Gassknutepunkt Nyhamna**



Bernhard Riksfjord  
Leder av styringsgruppen



Alf Reistad  
Prosjektleder

