
Fra: noreply@regjeringen.no
Sendt: 23. november 2015 10:08
Til: !Postmottak OED
Emne: Nytt hørings svar til 15/1495 - Høring - Konseptvalgutredning for økt leveringspålidelighet til Nyhamna

Referanse: 15/1495
Høring: Høring - Konseptvalgutredning for økt leveringspålidelighet til Nyhamna
Levert: 23.11.2015 10:07
Svartype: Med merknader
Kontakt avsender: Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontaktperson: Bengt Endreseth
Kontakt-e-post: bengt.endtreseth@mrfylke.no
Tittel: Høyering- Utgreiing om val av konsept for meir påliteleg kraftforsyning til Nyhamna
Uttalelse:

Vedtak i Fylkesutvalet - 16.11.2015

Møre og Romsdal fylkeskommune legg vekt på at gassprosesseringsanlegget ved Nyhamna sikrast auka kraftforsyningssikkerhet.

Møre og Romsdal fylkeskommune tilrår at:

- • Nettforsterkningane må gi ei fullverdig N-1 forsyning, dimensjonert for full kapasitetsutnytting ved gassprosesseringsanlegget ved Nyhamna.
- • Indre konsept, K1, anbefalast ved at dette tiltaket raskast gir Nyhamna ei meir påliteleg forsyning av straum, men at arbeidet med sikte på ei fullverdig N-1 løysing må starte umiddelbart, det vil seie linja må snarast konsesjonssøkast.
- • Reservekraftverket ved Nyhamna blir ståande som backup inntil både 420kV Sogndal - Ørskog linja og N-1 løysninga fram til Nyhamna er på plass

Vedlegg: -