

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

11.04.2007

Høringsnotat til utkast til forskrift om tiltak mot spredning av Legionella

Det vises til brev av 20.02.2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet (ref. 200606128-/AO).

Departmentets forslag til regulering av innretninger som kan spre Legionella støttes.

Det er fornuftig med tredjepartsvurdering, og ut fra den ofte mangelfulle kompetansen i mange små kommuner er nok et sertifikat fra tredjepart bedre enn en vurdering som så skal tolkes av kommunen. Det sees ingen særlige motforestillinger overfor om offentlige tigjengelige boblebad bør underlegges tilsvarende krav som kjøletårn og luftskrubbere.

Det konkluderes for øvrig med at mikrobiologisk prøvetaking kun er aktuelt ved utbrudd og ikke som del av den rutinemessige kontrollen, hvilket også støttes.

Med hilsen



Susanne Gjeruldsen Dudman
Smittevernoverlege
Avdeling for smittevern