Arbeidstilsynet

VÅR DATO
09.05.2007
VÅR REFERANSE
2007/3622 31380/2007
DERES DATO
21.02.2007
DERES REFERANSE
200606128-/AO
VÅR SAKSBEHANDLER
Axel Wannag tlf 22 95 71 09

Helse - og omsorgsdepartement
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

**HØRING AV TILTAK MOT SPREDNING AV LEGIONELLA - LOV OG FORSKRIFTSENDRINGER**

Direktoratet for arbeidstilsynet er bedt om å gi en uttalelse til Helse - og omsorgsdepartements forslag om ny forskrift for tiltak mot spredning av Legionella.

Forslaget går ut på å redusere dagens meldeplikt, hvor det er meldeplikt for mange typer anlegg som kan spre aerosoler, til tre installasjonstyper – kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjenglig boblebad. Utvalget av installasjonstyper er gjort etter risikovurdering av departementet referansegruppe i saken. De andre typer installasjoner som i dag har meldeplikt, får opprettholdt plikt til å drive helsemessig tilfredsstillende og følge internkontrollplikten i henhold til miljørettet helsevern. En del institusjoner som kan ha anlegg av typen over, har meldeplikt til kommunen etter andre forskrifter. Som før vil tilsynet ligge til kommunene etter ansvaret for det miljørettede helsevernet.

Helse - og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår at det fremover skal være meldeplikt til kommunen for virksomheter med kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjenglig boblebad. Direktoratet for arbeidstilsynet slutter seg til dette. Direktoratet for arbeidstilsynet mener imidlertid at i motsetning til det som står på s. 21 "kommunen kan ikke stanse en virksomhet på bakgrunn av manglende melding", bør kommunen kunne stanse anlegget dersom de finner at meldingsplikten ikke overholdes. Etter vår erfaring må brudd på en plikt kunne medføre alvorlige sanksjoner om plikten skal tas alvorlig av virksomhetene.

HOD foreslår at virksomheter med kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjenglig boblebad også får plikt til å la seg inspisere av tredjeparts akkreditert inspeksjonsorgan. Direktoratet for arbeidstilsynet støtter dette forslaget. Det vil tilføre det kommunale tilsynet kompetent ekspertise i et vanskelig og sensitivt inspeksjonsfelt. Direktoratet for arbeidstilsynet vil også anbefale at HOD velge ordningen med inspeksjonssertifikat. Dette vil sikre tettere oppfølging av inspeksjonsobjektene og vil medføre raskere sanksjoner – tilbaketrekking av sertifikatet – og stopp av anlegget dersom dette ikke finnes å være i orden.

HOD ber også om en vurdering av om internkontroll i forhold til miljørettet helsevern bør trekkes inn i forskrift om internkontroll for HMS forhold. Dette har vært vurdert tidligere av AID og Direktoratet for arbeidstilsynet slutter seg til AIDs vurderinger.

Med hilsen
Direktoratet for arbeidstilsynet

Gaute Ivar Bjøru
avdelingsdirektør, Lov og regelverk
(sign.)

Axel Wannag
saksbehandler, Dokumentasjon og analyse
(sign.)

POSTADRESSE
Statens Hus
7468 Trondheim
Norge

E-POST
direktoratet@atil.no
INTERNETT
www.arbeidstilsynet.no

TELEFON
73 19 97 00
TELEFAKS
73 19 97 01

ORGANISASJONSNR
974761211