

FORUM INVENTO - INNOVASJON □ PRODUKTUTVIKLING □ DESIGN

Det Kongelige
Helse- og Omsorgsdepartementet
PB 8011 Dep
0030 Oslo

Oslo, den 9. mai 2007

Ad "Høring av tiltak mot spredning av Legionella"

Etter gjennomgang av "Høringsnotat av februar 2007" - konstateres at det i hovedsak omtales forhold som "Forskrifter og Tilsyn" - men hva med faktiske tiltak / krav til den tekniske enhet...?

Dernest - i disse miljøtider bør man tenke helt nytt. Rengjøring - selvfølgelig, men hvorfor all denne bruk av kjemikalier...? Derfor:

- 1) Kjøletårn og lignende utstyres med anlegg for å "sterilisere" kjølevannet. Tilsvarende utstyr er i bruk på sykehus/operasjonssaler.
- 2) Krav til at vann i varmtvannssystemer minst holder + 65 grdr. Det er alt for mange rørlegger som hevder at " + 60 grdr. er mer enn nok"
- 3) Badeanlegg og spesielt "boblebad" i offentlige anlegg må underlegges eksakte krav til rengjøringsprosedyrer.

Med vennlig hilsen

Forum Invento


Rodney Th. Gudbrandsen
Styreleder

PS. Vennligst korrigjer vår adresse ihht. brevhode. Vi bor IKKE i nummer 17.....