



HAMAR KOMMUNE

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Deres ref.:

Vår ref:
Egil Johansen
Tlf: 62 51 03 57
06/96(4)

Arkiv:
/J79/
10703/07

Dato:
09.05.2007

HØRING AV TILTAK MOT SPREDNING AV LEGIONELLA HØRINGSNOTAT FEBRUAR 2007 - HØRINGSUTTALELSE

Det vises til høringsnotat februar 2007 – høring av tiltak mot spredning av Legionella – forslag til endringer i kommunehelsetjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern. Kommuneoverlegen v/miljørettet helsevern har følgende uttalelser til høringsnotatet:

- *Inndeling i 2 grupper avhengig av risikoklassifisering.*
En inndeling som foreslått kan være fornuftig. Basert på en risikovurdering vil det være riktig å pålegge gruppe 1 virksomhetene en meldeplikt.
Det forutsettes imidlertid at gruppe 2 ikke nedprioriteres slik at risikofokus blir borte.
- *Virksomheter i klasse 1 skal innhente 3.partsrevisjon fra akkreditert inspeksjonsorgan.*
Det vurderes som en interessant løsning å åpne for å kunne pålegge virksomheten å gjennomføre en 3.parts inspeksjon. Det vil også være riktig at det er virksomheten selv som skal bære den økonomiske belastningen en slik inspeksjon vil medføre. Dette samsvarer med internkontrolltankegangen der det er eier av virksomhet som er ansvarlig for at driften er i henhold til regelverket.
Når det gjelder oppfølging av de funn som evt. gjøres er det ønskelig at det inspeksjonsorganet som gjennomfører inspeksjonen også foretar oppfølgingen. Dette vil gi bedre kontinuitet. Spørsmålet her blir imidlertid hvilket hjemmelsgrunnlag inspeksjonsorganet vil ha for å kreve avviksbehandling. Kommunehelsetjenesten sitter på slik regelverk gjennom kommunehelsetjenesteloven, mens et 3.parts organ ikke vil ha denne hjemmelen med mindre dette blir delegert til organet.
Ved en 3. parts inspeksjon må dette forholdet utredes nærmere.
- *Inspeksjonssertifikat / inspeksjonsrapport.*
Kommunen vil få de opplysninger som er nødvendig via meldesystemet med vedlagt inspeksjonssertifikat / -rapport. Kommunen skal også, uavhengig av 3. partsorganet, foreta egne inspeksjoner av risikoutsatte anlegg. Det er imidlertid ekstremt viktig at et evt. sertifikat ikke oppfattes som en godkjenning av anlegget og dermed en hvilepute

for videre overvåkning. Det anmerkes i denne sammenheng at man på andre områder nå går bort fra godkjenningsordninger nettopp pga. at dette oppfattes som en hvilepute der det offentlige går inn og "aksepterer" forholdene.

Dersom hjemmelsgrunnlaget er på plass ser vi ikke noe hinder for at en 3. part kan foreta inspeksjon som munner ut i en inspeksjonsrapport og ikke et inspeksjonssertifikat. Det anbefales derfor at det utarbeides en inspeksjonsrapport og at oppfølgingen av rapporten foretas av det organ som foretar inspeksjonen.


- *Styrke internkontrollen i virksomhetene og samordne HMS regelverket og regelverket for miljørettet helsevern innenfor kravet om internkontroll.*

Det er krav til internkontrollsystem i flere forskrifter innenfor miljørettet helsevern, bl.a forskrift om miljørettet helsevern, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v., forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.m.fl. Ingen av forskriftene gir imidlertid noen god beskrivelse av hvordan et slik system skal /kan bygges opp. En hjemling av internkontrollforskriften av 06.12.1996, nr. 1127 i kommunehelsetjenesteloven og ta inn kommunehelsetjenesteloven kap. 4a i internkontrollforskriftens § 2 vil imidlertid gi en bedre hjemmel for å sette krav til hvilke elementer internkontrollsystemet skal inneholde.

Det vurderes derfor som positivt med en samordning av internkontrollkravet innen HMS og miljørettet helsevernregelverket.

Høringsuttalelsen er gitt på vegne av kommuneoverlegene og miljørettet helsevern i Hamar, Stange og Løten kommuner.

Med hilsen


Georg Morland
Kommuneoverlege


Egil Johansen
Avd.ing. miljørettet helsevern

Kopi:

- Stange kommune – kommuneoverlegen, pb. 214, 2336 Stange
- Løten kommune – kommuneoverlegen, pb. 113, 2341 Løten