

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref: 200606128
Vår ref: 07/1138-3/MIVA/TRKR
Dato: 09.05.07

HØRING AV TILTAK MOT SPREDNING AV LEGIONELLA – LOV OG FORSKRIFTSENDRINGER

Det vises til Deres utsendte høringsbrev av 21.2.2007 og presisering av høringsnotat i Deres brev av 23.4.2007.

Folkehelseinstituttet var representert i de gruppene som utarbeidet bakgrunnsdokumentene for høringen, så de hensyn ønsker skal ivaretas med dette regelverket, er allerede vurdert og formuleringen har ivaretatt disse.

Vi vil likevel peke på to forhold:

Offentlig tilgjengelige boblebad:

Forslaget innebærer at offentlig tilgjengelige boblebad i regelverket skal behandles på samme måte som kjøletårn og luftskrubbere med mulig oppvekst og spredning av legioneller, herunder at disse enhetene skal underlegges en tredjepartsvurdering av et akkreditert organ før melding sendes til kommunen. På grunn av at disse boblebadene stort sett vil bli bygget av prefabrikkerte enheter satt sammen av leverandør før de tilbys på markedet, vil det være mer hensiktsmessig å få en typevurdering av de merkene som finnes i på markedet. Man vil da også kunne fange opp, og få en typevurdering av, de boblebadene som markedsføres overfor det private markedet, hvor spredningspotensialet til omgivelsene kan være like høyt, selv om brukerantallet er av selve karet er mindre. Dette vil kunne medføre en innsparing i forhold til en vurdering av hvert enkelt boblebad når det installeres i et offentlig tilgjengelig badeanlegg og lignende, i det man får en engangsvurdering som kan gjelde for alle de installasjonene som gjøres av den aktuelle typen.

Offentlig tilgjengelige boblebad er allerede underlagt meldeplikt til kommunen ved bassengbadforskriften.

Kommunehelsetjenesteloven som hjemmelslov for internkontrollforskriften:


Kommunehelsetjenesteloven og Forskrift om miljørettet helsevern har egne bestemmelse som hjemler internkontroll. Utbruddet av legionellose i Sarpsborg-/Fredrikstandområdet i 2005 viste at det var få virksomhetseiere med kjøletårn som visste om at det var krav til internkontroll etter Forskrift om miljørettet helsevern, faktisk visste de lite om at det var en slik forskrift som gjaldt deres virksomhet. Fra andre sammenhenger er det vår erfaring at alle virksomhetseiere er kjent med at det finnes en



internkontrollforskrift for HMS, og at opplistingen av hjemmelslovene i denne gir virksomhetseierne innfallsporten til å få vite hva internkontrollen deres skal omfatte. En innarbeiding av kommunehelsetjenesteloven som hjemmelslov for den "generelle" internkontrollforskriften, vil være et viktig bidrag til å spre kunnskap om at Forskrift om miljørettet helsevern finnes, og at det er bestemmelser i den som "alle" virksomhetseiere må ta hensyn til. Det gjelder altså ikke bare for virksomhetseiere som har kjøletårn og luftskrubbere innen sin virksomhet, men også for "alle" andre virksomheter. Innføring av meldeplikt og tredjepartsvurdering av denne typen anlegg, vil ikke innvirke på oppmerksomheten mot det miljørettet helsevernarbeidet som er nødvendig i alle andre virksomheter, altså de som ikke har kjøletårn og luftskrubbere, men som likevel har anleggstyper som det skal føres internkontroll med etter denne forskriften.

Vi er med andre ord uenige i bemerkningen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet slik det er gjengitt i presiseringen utsendt i brevet av 23.4.2007.

Vennlig hilsen


Geir Stene-Larsen
direktør


Erik Dybing
divisjonsdirektør