



Norsk Akkreditering

Helse- og omsorgsdepartementet
P.boks 8011 Dep.
0030 OSLO

Att. Arild Øien

Deres ref./Your ref.
200606128-/AO

Vår ref./Our ref.
2005/170AT

Dato/Date
24.04.2007

Høringsuttalelse - Tiltak mot spredning av Legionella

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) brev av 21.02.2007 der det vises til høring vedrørende forslag til reguleringer av innretninger som kan spre Legionella.

Norsk Akkreditering (NA) er enige i de betraktninger som gjøres i høringsnotatet om bruk av akkreditert inspeksjon for å vurdere innretningenes (kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige boblebad) utforming, plassering og montering og for å vurdere systemet for drift, vedlikehold og oppfølging.


I brevet som følger høringsnotatet pekes det på at offentlig tilgjengelige boblebad er standardiserte produkter og at inspeksjonen derfor bør konsentrere seg om driftsforholdene. Man kan kanskje tenke seg en todelt verifikasjon eller inspeksjon der første fase vil være innsending av drifts- og vedlikeholdsmanual for godkjenning før oppstart, og at man etter noen måneder kan verifisere ved inspeksjon på stedet at systemet er implementert. Et slikt opplegg trenger ikke bli mer kostbar enn den skisserte fordi første fase kun er en dokumentgjennomgang.


En slik inndeling i to faser kan også gjøres gjeldende for kjøletårn og luftskrubbere. Først inspeksjon av fysisk innretning og system for drift og vedlikehold. Deretter verifisering av at systemet er implementert. For disse innretningene vil en inspeksjon i to faser være noe mer kostbar enn den skisserte fordi anlegget vil måtte besøkes to ganger.

Vi ser det som viktig at alle berørte parter trekkes aktivt med i den detaljerte utforming av inspeksjonsordningen. NA har god erfaring med å opprette sektorkomiteer med bred deltagelse for slike formål. Vi vil gjerne bistå HOD i et slikt arbeide.

Det ovenstående er kun ment som mindre modifiseringer av det foreslåtte opplegg. Samlet sett ser vi positivt på forslaget slik det foreligger.

Med vennlig hilsen


Torleif M Hauge
Direktør


Arve Thendrup
Sjefsingeniør