

Helse- og omsorgsdepartementet  
Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Deres ref.:  
200606128-/AOVår ref.:  
Bca\_20070508  
høringsuttalelse HODDirekte innvalg:  
93009945Trondheim,  
2007-05-08

## Høringsuttalelse - Tiltak mot spredning av Legionella – lov og forskriftsendringer

Det vises til Helse- og Omsorgsdepartementets brev av 21. februar 2007 med svarfrist 11. mai 2007.

SINTEF Helse ser meget positivt på at en spesifikk forskrift for forebygging av Legionella – spredning og eksponering blir gjort permanent. En slik spesifikk forskrift vil være av stor betydning med hensyn til infeksjonsforebygging og samtidig være nyttig for å bygge opp nasjonal kompetanse med hensyn til risikovurdering.

Sammenholdt med den midlertidige forskriften stiller vi oss imidlertid undrende til at offentlige bade- og dusjanlegg ikke er inkludert i gruppen for høyrisiko.

Etter å ha gjennomgått notatet og vurdert det opp mot høringsnotatets kapittel 6: *Utkast til endringer i lov og forskrifter* vil vi avgi følgende spesifikke kommentarer:

### **Utkast til lov om endringer i lov 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-4 (Meldingsplikt og godkjenning):**

Vi er enige i at det kan være anledning å engasjere et kompetent organ for ivaretagning av kommunestyrenes muligheter å oppfylle sitt ansvar. På bakgrunn av dagens store mangler når det gjelder kunnskap om forekomst og smitekilder vil et akkreditert inspeksjonsorgan med særkunnskap om Legionella måtte bygges opp.

### **Utkast til forskrift om endring i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern Kapittel 4a Tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol**

#### Forslag til endring av § 14b Nærmere krav til innretningene

Det viktigste med en Legionellaforskrift er å forebygge legionellose. På bakgrunn av dette vil vi foreslå endringer i § 14b med følgende tekstformulering:

#### § 14b - Forebygging

*Virksomheter som nevnt i § 14 a, skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, samt direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot overføring av Legionella. Innretningene skal regelmessig undersøkes mht. forekomst av Legionella og især L. pneumophila.*

Forslag til endring av § 14c Meldeplikt til kommunen

*For innretninger som kjøletårn, luftskrubbere og offentlig tilgjengelige bade- og dusjanlegg – inkludert boblebad – skal den virksomhetsansvarlige ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer sende melding til kommunen om dette.*


Kommentar til § 14e Utbrudd

Det vil være en defensiv forebyggingsstrategi hvis man ikke skal foreta mikrobiologiske analyser før infeksjonsutbruddet er en realitet.


**Utkast til forskrift om endring i forskrift 13. juni 1996 nr. 592 for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.**

*Forslag til endring: For offentlig tilgjengelige bade- og dusjanlegg – inkludert boblebad – skal det i tillegg foretaes en vurdering av innretningen av et akkreditert inspeksjonsorgan. Vurderingen skal vedlegges meldingen til kommunen.*

Med vennlig hilsen  
For SINTEF



Ole-Jan Iversen  
Forskningssjef, professor



Catrine Ahlén  
Seniorforsker, dr. philos