



TRONDHEIM KOMMUNE

Miljøenheten

Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement

Postboks 8011 Dep
N-0030 OSLO

Vår saksbehandler
Steinar Grønnesby

Vår ref.
07/17792/ G10 &13
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
09.05.2007

Trondheim kommunes kommentarer til høringsutkast om legionella

Innledning

Trondheim kommune ved legionellagrappa har gjennomdiskutert høringsnotatet og har merknader i henhold til nedenstående. Legionellagrappa består av folk med både teknisk og medisinsk kompetanse.

Tredjepartsvurdering – sertifikat eller inspeksjonsrapport?

Trondheim kommune mener at kommunene fortsatt bør ha det overordnede ansvaret for tilsyn med innretninger som kan spre Legionella. Kommunen slutter seg til forslaget om tredjepartsvurdering som et supplement til det ordinære tilsynet fra kommunale helsemyndigheter. En slik tredjepartsvurdering, utført av et akkreditert inspeksjonsorgan, bør skje ved en inspeksjonsrapport som viser hvilke områder som er i samsvar med krav, og som påpeker eventuelle feil og mangler. Kommunens rolle vil da være å følge opp avvik og eventuelle rettinger med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven og tilhørende forskrifter.

Mange kommuner har liten kapasitet og kompetanse til arbeidsoppgaver innen miljørettet helsevern. Vi mener derfor at det er viktig med et tett samarbeid mellom 3.partsorganet og kommunene. Gjennom et slikt samarbeid vil kommunene bli tilført kompetanse og kan lettere engasjere seg aktivt i forebygging av legionellasmitte. Et slikt samarbeid bør gjelde både i plan-/meldingsfasen og i drifts-/tilsynsfasen.

Dersom 3.partsorganet skal utstede sertifikat (godkjenning) kan resultatet bli at kommunene trekker seg tilbake i prosessen og overlater hovedansvaret til dette organet. Det vil da bli vanskeligere å utvikle kompetanse og utøve tilsynsmyndighet fra kommunenes side. Kommunene vil da mangle kriseberedskap på dette området.

Det bør være en nasjonal oppgave å heve kommunenes kompetanse med hensyn til miljørettet helsevern generelt, og i denne sammenheng på legionella spesielt. Hvordan statlig myndighet vil bidra til dette kommer dårlig fram i høringsutkastet. Kompetansen bør forbedres og vedlikeholdes gjennom regelmessig kursvirksomhet for personell innen miljørettet helsevern i kommunen.

Postadresse:
TRONDHEIM KOMMUNE
Miljøenheten
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Erling Skakkes gate 14

Telefon:
+47 72542550

Telefaks:
+47 72542551

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Internettadresse: www.trondheim.kommune.no

Erfaringsmessig er det også varierende (ofte sviktende) kompetanse blant driftspersonell på de anlegg som forskriften omfatter. Vi mener derfor at det bør fokuseres sterkere på krav til kurs/opplæring for driftspersonell og at 3.partsorganet også kan ha en rolle i dette.

Boblebad

I Trondheim kommune opplever vi uklarheter med hensyn til hva som er kravene til et offentlig tilgjengelig boblebad. Fire av ni offentlig tilgjengelige boblebad i byen oppfyller ikke forskriftens krav om utjevningstank, overløpsrenne og automatisk dosering av kjemiske parametre som pH og klor. Etter anvisning fra Sosial- og helsedirektoratet kan boblebadene drives på dispensasjon dersom de tapper ut vannet og desinfiserer hver dag etter bruk. Opplysninger vi har fra bransjen indikerer at det er en rekke slike boblebad i bruk på landsbasis uten at det er satt tilsvarende krav.

På bakgrunn av dette mener vi det er sterkt ønskelig med en 3.partsvurdering ved etablering og drift av nye offentlige boblebad. Vi mener også at det ville være hensiktsmessig med 3.partstilsyn på boblebad som allerede er i drift for å kunne utbedre/stanse eventuelle anlegg som ikke tilfredsstiller gjeldende krav.

Samordning av internkontroll

Trondheim kommune slutter seg til forslaget om at internkontroll etter regelverket om miljørettet helsevern tas inn i Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Vår erfaring er at siden miljørettet helsevern ikke er eksplisitt nevnt i internkontrollforskriften, er dette et område som ofte blir avglemt av virksomhetene.


Utkast til endringer i forskrift om miljørettet helsevern

I merknad til § 14e utbrudd står det at mikrobiologisk prøvetaking ikke kreves før ved mistanke om utbrudd. Vi er usikre på hva som er ment med dette. I midlertidig forskrift er det krav om mikrobiell prøvetaking minst månedlig. Dersom det med merknaden menes at det ikke er krav til rutinemessig analyser av legionella som driftsparameter, kan vi forstå merknaden. Om det er ment at det ikke kan kreves mikrobiologiske prøver (for eks. kimtall) som en del av driftskontrollen uten at det forligger mistanke om utbrudd, kan vi miste viktig informasjon om mikrobiologiske forhold i vannsystemet.


Ny veileder

Den nye veilederen må være utformet på en slik måte at den kan bli lett forstått av driftspersonell. Den må ha godt språk og gode illustrasjoner. Den gamle veilederen er uoversiktlig og lite brukervennlig.

Med hilsen
TRONDHEIM KOMMUNE



Thorbjørn Bratt
miljødirektør



Steinar Grønnesby
saksbehandler