



Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS

Tlf: 47 89 00 90 - Fax: 69 89 18 82
Kløverveien 2, Pb. 173, 1851 Mysen
Hjemmeside: www.mhvio.no
Epost: postmaster@nio.no
Org.nr: 886 110 502

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Dato: 07.05.2007
Journalnr: 00356 / 07
Sakarkiv: 46120
Sted-/personarkiv: 820901
Saksbeh: HS
Deres ref. 200606128-/AO

Høringsnotat til nytt regelverk mot spredning av Legionella

Det vises til brev av 20.2.2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Miljørettet helsevern i Indre Østfold er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

Selskapet ble opprettet 1. januar 2004 og fikk juli 2004 delegert den myndighet som den enkelte kommunen hadde etter bestemmelsene i Kommunehelsetjenestelovens § 4a (ref § 4a-3), Smittevernloven (ref § 7-1 og § 7-2) og Tobakkskadelovens § 6.

På grunn av vår status som interkommunalt selskap er vi ikke ført opp som selvstendig høringsinstans, men er avhengig av å få informasjon om aktuelle hørings saker fra en eller flere av våre kommuner eller på annen mer eller mindre tilfeldig måte. Håper at vi kan komme på en liste som sikrer at vi får opplysning om aktuelle hørings saker samtidig med kommunene våre.

Tilbake til aktuell sak om nytt regelverk mot spredning av Legionella.

Vårt notat til høringsdokumentet bygger på en felles diskusjon og enighet rundt høringsdokumentene som fant sted i Moss den 19.04.07, hvor representantene for miljørettet helsevern i alle Østfold-kommunene var invitert:

Notat til høring av tiltak mot spredning av Legionella - lov og forskriftsendringer

Nytt kapittel om Legionella i Forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern. Det virker rimelig at aktuelt regelverk for tiltak mot spredning av Legionella legges til denne forskriften da denne i sin form;

- i tillegg til å være et selvstendig regelverk også virker som en kombinasjon av paragraf og sikkerhetsnett i forhold til annet regelverk.
- gir kommunen plikt til å påse at virksomhetene er orientert om hvilke krav som er rettet mot dem (ref andre ledd i merknad til § 6 i forskriften).

NB! Virksomheter med aktuelle innretninger har allerede etter "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" krav om å kartlegge aktuelle risikofaktorer, både i forhold til ansatte og omliggende miljø, og å gjennomføre tiltak som sikrer det ytre miljø mot uheldig påvirkning.

Innføring av tredjepartsvurdering

Vi er positive til forslag om innføring av tredjepartsvurdering som krav i lovverket. Dette vil styrke tilsynsvirksomheten som kommunene i dag driver, og sikre en mer rettfærdig likebehandling av de ulike virksomhetene. Det bør i denne forbindelse benyttes et *sertifikat* som setter en lik standard, fremfor at det kun leveres en rapport fra akkrediteringsorganet. Dette vil gi kommunen et bedre redskap til å fatte vedtak, og man blir mindre "avhengig" av bruk av skjønn som kan føre til forskjellsbehandling, da det varierer hvor mye kompetanse som finnes i den enkelte kommune. Vi ser det påkrevet med en ordning med fornying av sertifikatet i hvert fall hvert 5. år. Rapport som er grunnlag for sertifikat bør imidlertid være tilgjengelig for kommunens tilsynsorgan. Økt kompetanse bør også være et satsingsområde overfor de kommunale tilsynsorganene. Dette bør støttes med eksterne statlige midler.

Inspeksjonsordning for boblebad

Boblebad bør ikke ha samme krav til tredjepartsvurdering, da vi anser disse innretningene som en vesentlig mindre risiko for store utbrudd enn kjøletårn og luftscrubbere. Imidlertid bør det i gjeldene bassengforskrift fremgå klart og tydelig med henvisning til veilederen (ny smittevern 8), at denne skal følges når det gjelder installasjon og drift av slike anlegg.

Mikrobiologiske prøver

Vi anbefaler *ikke* at man fjerner kravet om mikrobakteriell prøvetaking, da det blir vanskeligere å føre kontroll med bakterieveksten i anleggene. Det blir også vanskeligere for tilsynsorganet å følge med på risikoen knyttet til anlegget over tid. Det bør derfor forskriftsbestemmes at det skal tas *jevnlig mikrobiologiske prøver* på alle typer anlegg som omfattes av meldeplikten. Dette gjelder derfor også boblebad. Veilederen (ny smittevern 8) bør si noe om hva slags prøver, hyppighet osv, og hvilke krav som ligger i akkrediteringssystemet.

Ny Smittevern 8

Denne skal fungere både som "oppslagsverk" over aktuelle innretninger og hvilke retningslinjer som gjelder i forbindelse med:

Drift og vedlikehold - for virksomhetene

Tilsyn - for tilsynsmyndighet

Som normativt dokument - for tredjeparts saksbehandling

Vi forutsetter at denne veilederen gir nødvendige instruksjoner for både drift og tilsyn, også for ikke-meldepliktige anlegg, og at det er enkelt å "trekke ut" det som er aktuelt for de enkelte typer innretninger som den omfatter.

Internkontroll

Det er positivt med en tydeligere henvisning til "Internkontrollforskriften", da dette er mer i tråd med praksis ved tilsyn. Det blir også ryddigere og lettere for MHV-tilsynsmyndigheten å kunne stille krav om "Internkontrollforskriften" også hjemles i kommunehelsetjenesteloven.

Med hilsen

Bjørn Erik Belstad

Hans Kr. Sandvik

Bjørn Erik Belstad	Hans Kr. Sandvik
Leder	Ingeniør MHV

Kopi til: Kommunene i Indre Østfold