



PROSJEKT - SAMLOK

Samlokalisering av nødmeldesentralene

*Per Henriksborg
Prosjektleder*

Oslo 08.12.08

Samarbeidspartene:

Operasjonssentralen 112, Søndre Buskerud politidistrikt

Betjener Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag, Svelvik og Sande.

Til sammen ca 190 000 innbyggere.



Medisinsk nødnummer 113 Sykehuset Buskerud (AMK)

AMK omfatter hele Buskerud (Søndre og Nordre Buskerud politidistrikter), Notodden, Hjartdal og Tinn (Telemark politidistrikt).

Til sammen 27 kommuner og ca. 280 000 innbyggere.



Søndre Buskerud 110-sentral IKS (Vestviken 110 fra 010109?)

Interkommunalt selskap – omfatter hele Buskerud (Søndre og Nordre Buskerud politidistrikter), Hof, Lardal og deler av Re (Vestfold politidistrikt).

Til sammen 27 kommuner og 280000 innbyggere.

Sentralen betjener 16 brannvesen.



Utfordringer:

- Samordning mot nødnettsprosjektet (DNK)
 - en forutsetning for innflytting
 - tekniske krav til lokalene
- 3 forskjellige tekniske plattformer
- 3 ulike geografiske operasjonsområder
- 3 etatskulturer
- Sårbarhet når alle er på samme sted



Tittel:

**Beslutningsgrunnlag for en
samlokalisering av
alarmsentralene
110 – 112 – 113
i Søndre Buskerud**

Rapport fra nedsatt prosjektgruppe
22 desember 2006

Uønsket hendelse	Nye forebyggende tiltak i planlagte installasjoner.	Nye skadegrensene de tiltak i planlagte installasjoner.	Forventet effekt på risiko	Prioritet	Ansvarlig	Tidsfrist	Kostnader	Merknader	Kvittering
Brann, røykutvikling Fellesareal	1. Periodisk vedlikehold. 2. Timere på kjøkken utstyr.		Lavere risiko	PR11 = 2 PR12 = 1	Magne Arild Østhus Magne Arild Østhus				
Brann, røykutvikling Oper	1. Periodisk vedlikehold. 2. Separat brannvarslingsanlegg for 6 etg? Lokasjon? 3. Slavepanel til eksisterende brannvarslingsanlegg i peiløhuset? 4. Instruks i forbindelse med stukk og evakuering.		Lavere risiko	PR11 = 2 PR12 = 3 PR13 = 4 PR14 = 1	Union Eiendomsutvikling, Union Eiendomsutvikling, Magne Arild Østhus Magne Arild Østhus				
Brann, røykutvikling ekn rom kjeller	1. Periodisk vedlikehold. 2. Periodisk renhold. 3. Rutiner ved forandring på bygget. 4. Rutiner ved forandring på teknisk anlegg. 5. Tidlig branddetektering-sniifferanlegg? 6. Automatisk slukkeanlegg? 7. Vurdere 3 partakontroll etter ferdigstillelse av anlegget. 8. Termofotografering av tavler årlig.			PR16 = 3 PR17 = 4 PR18 = 8					

**ROS ANALYSER
15 STK. "UØNSKEDE
HENDELSER" ER
VURDERT**



The Norwegian Public Safety Radio System

Facility Requirements Description

Praktisk gjennomføring:

- Opprettholder dagens nødnummer 110, 112 og 113
- Atskilte operasjonssentraler, men vegg i vegg
- Felles kontaktpunkt ved fellesaksjoner
- Felles møterom, oppholdsrom, opplæringsrom m.m.
- Samarbeid om innkjøp/teknisk support/opplæring
- Utarbeide rutiner for ivaretagelse av taushetsplikt

Gevinster:

- Bedre tilbud til befolkningen - riktig bistand raskest mulig
- Forbedret samhandling ved store hendelser
- Kompetanseutveksling
- Bedre ressursutnyttelse for samfunnet
- Nærhet styrker kommunikasjon
- Prosjektet er omfattet av betydelig interesse i relevante fagmiljøer
- Resultater fra dette prosjektet vil kunne ha direkte påvirkning på flere nasjonale avgjørelser med tanke på framtidig organisering av nødmeldetjenesten

Muligheter...

- Utnytte muligheten for fellesleveranse av Nødnett
- Identifisere synergieffekter mellom de 3 etatene
- Sette ny standard for samarbeid på operativt nivå
- Nasjonalt ressurscenter for samlokalisering av nødmeldesentraler
- Utvikling av operatørrollen som fagfelt
- Vurdere og utvikle logistikk på tvers av fagetater
- Koordineringsrollen - LRS (Fylkesmannen)
- Godkjente tekniske løsninger (Redundans, drift, reserve)

Visjon



”En samlokalisert nødmeldingssentral skal gi bedre tjenester med økt trygghet til befolkningen, og være et fyrtårn i utviklingen av nødmeldetjenesten i Norge.”









Bygget:



St.meld. nr. 22 - Samfunnssikkerhet

I Drammen vil nødetatene i løpet av året samlokalisere sine nødmeldesentraler i nybygde lokaler på toppen av politihuset, men vil fortsatt operere tre sentraler med hvert sitt personell. Målsettingen med samlokaliseringen er å bidra til et bedre tilbud til befolkningen, bedre ressursutnyttelse og bedre samhandling mellom nødetatene. Samlokaliseringen i Drammen bør gi et godt grunnlag for å kunne trekke ut erfaringer og læring som både regjeringen og andre kan ha nytte av i arbeidet med å planlegge for felles nødmeldesentraler.

Innstilling fra forsvarskomiteen om St.meld. nr. 22 - Samfunnssikkerhet

Komiteen sier blant annet i sin innstilling:

I tillegg vil det være viktig å innhente erfaringene fra samlokaliseringsprosjektet i Drammen. Komiteen ber derfor Regjeringen komme tilbake til Stortinget etter at ytterligere utredninger er gjort.

110-112-113 under samme tak



**Åpning i mars/april
2009.**

