

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

KOMM. OG REG. DEP	
21 AUG 2006	
Ark.	/
Avd.	/ /

Vår ref.
2006/514 -
2996/2006

Deres ref.

Arkivkode

Saksbehandler
Nils Arne Bjordal, 74 83 99 18

Dato
17.08.2006

Endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven og saksbehandling og kontroll - høring

Vi viser til forslag til endringer i teknisk forskrift (TEK) til plan- og bygningsloven og endringer i forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK).


I tilknytning til endringsforslagene i Kap. X Brukbarhet har vi følgende merknad:

De regionale helseforetakene har bl.a. ansvar for ambulansetjenesten. Dette innebærer et ansvar både for ansatte og pasienter. I den sammenheng vil vi påpeke at det bør stilles strengere krav til tilgjengelighet, transport av syke enn i någjeldende og foreliggende forslag til teknisk forskrift. I henhold til någjeldende forskrift er krav til kommunikasjonsveien ved transport av syke bare påpekt i § 10-51 Trapper.


Da transport av syke kan være en stor belastning både for personalet og den syke, vil vi foreslå at det i bygg som krever heis, jfr. § 10-41, stilles krav om at minst en heis er anvendelig for bæretransport forslagsvis ved at §10-41 andre ledd gis følgende formulering:

I bygning som er pålagt å ha heis, skal minst en heis være universelt utformet og ha plass for en sykebare. Dette gjelder også adkomst til heis. Dersom ikke alle heisene er det, skal heis som er universelt utformet og med plass for sykebare være tydelig merket.

Med vennlig hilsen



Per Holger Broch
stabsdirektør



Nils Arne Bjordal
seniorrådgiver

Gjenpart: Helse- og omsorgsdepartementet