

Kommunal- og regionaldepartementet
Bolig- og bygningsavdelingen
Postboks 8112 Dep.
0032 OSLO

Dato: 23.8.2006

Høringssvar fra Norges Byggmesterforbund vedrørende forslag til nye energikrav i Teknisk forskrift

Viser til høringsforslag vedrørende revisjon av Teknisk forskrift av juni 2006.

Som et ledd i vårt arbeid med å kartlegge konsekvensene av forslaget til nye energikrav, vil vi med dette gi vår støtte til Boligprodusentenes høringskommentarer datert 23.8.2006.

Boligprodusentene har gjennom sine utredninger påpekt en lang rekke negative konsekvenser som følge av de foreslåtte forskriftsendringene. Noe de også viser med sine mange eksempler og U-verdiberegninger i notatet.

Vi vil i tillegg gjøre spesielt oppmerksom på at strengere U-verdikrav vil fordre nye behov for forskning, samt opplæring og kompetanse hos bransjens utøvere, som igjen vil generere kostnader. Innstrammingen vil også medføre et behov for å endre egenskapene til en del byggevarer. Eksempelvis kan en del av dagens vindtettingsprodukter kan være for diffusjonstette for strengere U-verdikrav, da økt isolasjonstykkelse vil kunne medføre kondensering inne i konstruksjonen.

Med vennlig hilsen



Jørgen Leegaard
Konst. adm. dir. / fagsjef
Norges Byggmesterforbund

Kopi: Boligprodusentenes Forening v / Adm. dir. Per Jæger