



DET KONGELIGE
KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 dep
0032 OSLO

Deres ref
05/1435-23 KEK

Vår ref
2006/05577 AØ/AS IH

Dato
15.09.2006

Høring - Endringer i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) og forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK)

Vi viser til Deres brev av 13. juni 2006 vedrørende ovennevnte.

Kultur- og kirkedepartementet har følgende merknader til § 10-42 Teleslynge i høringsforslaget:

Som nytt første ledd i § 10-42 Teleslynge, er høringsforslaget følgende: "Rom i publikumsbygning der forsterker og høytalersystem for kommunikasjon med publikum er montert, skal være utstyrt med teleslynge".

I det nye teaterhuset for Hålogaland Teater som ble åpnet høsten 2005 har man ikke tatt med teleslynge, men montert infrarødt lydoverføringssystem. Dette er et nyere lydoverføringssystem. Samme system vil bli montert i det nye operahuset i Oslo. Når denne paragrafen skal endres bør en ikke pålegge tiltakshaver å velge et gitt lydoverføringssystem. Vi foreslår derfor at bestemmelsen endres til "§ 10-42 Forsterket lydoverføring" og at teksten endres til:

"Rom i publikumsbygning der forsterker og høytalersystem for kommunikasjon med publikum er montert, skal være utstyrt med infrarødt lydoverføringssystem, teleslynge eller tilsvarende system for lydoverføring."

Vi har ingen andre merknader til høringsforslaget.

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Akersg. 59


Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 866


Administrasjons- og
økonomiavdelingen
Telefaks
22 24 78 16

Saksbehandler
Ingun Husum Hrubos
22 24 78 80

Vi har heller ingen merknader til forslaget om endring av forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK).

Med hilsen


Steinar Lien e.l.
avdelingsdirektør


Ingun Håsum Hrubos
rådgiver