



Kommunal- og regionaldepartementet
Bolig- og bygningsavdelingen
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo

Oslo, 15.09.2006

Høringsuttalelse om revidering av Teknisk Byggeforskrift til Plan- og Bygningsloven

Norges Kvinne- og familieforbund viser til svar på høring fra Natur og Ungdom datert 12.09.06, og slutter seg til deres høringssvar og uttalelser i følgende seks hovedpunkter:

1. Krav om total energibruk i små hus må ikke overskride 110 kWh/m²/år.
2. Energikrav til oppvarming må være bedre enn 30 kWh/m²/år.
3. Energikrav til varmt tappevann må settes til 20 kWh/m²/år.
4. Varmtvannstanken må klargjøres for bruk av fjernvarme og nye fornybare energikilder.
5. Det må lages en felles standard med utredninger over ulike nye fornybare energikilder som er lønnsomme i et livsløpsperspektiv.
6. Krav om vannbårne varmesystemer i bygg over 500 m².

Strengere krav til energibruk er et svært viktig miljøtiltak.

Vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund

Bjarnhild Hodneland
Bjarnhild Hodneland
Forbundsleder

Wenche Berg Stuenes
Leder Miljø og forbrukerutvalget