



Arbeidstilsynet

VÅR DATO  
07.09.2006  
DERES DATO

VÅR REFERANSE  
2006/12091 69518/2006  
DERES REFERANSE

1 av 2

VÅR SAKSBEHANDLER

Ann Solberg Røv 94849529

Irene Helmen tlf 99454478

Arbeids- og inkluderingsdepartementet	
Saksnr.	200604420 9
Arkeivnr.	008 2 12.9.06
Ans.	AMS
Uts.	

Arbeids- og inkluderingsdepartementet  
Postboks 8019 Dep  
0030 Oslo

## HØRING - ENDRINGER I TEKNISKE FORSKRIFTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (TEK) OG FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING OG KONTROLL (SAK)

Direktoratet for arbeidstilsynet viser til Kommunal- og regionaldepartementets brev av 13. juni 2006 vedrørende ovennevnte høring.

Vi har konsentrert oss om to tema, Universell utforming og Mindre endringer i TEK. De foreslåtte endringer vil ha en positiv effekt på utformingen av arbeidsplassene. Det er en fordel også for arbeidstakere at bygninger i større grad legges til rette for orienterings- og bevegelseshemmede.

Vi har en merknad til § 10-31 nr. 2, "Utforming av enkelte byggverk". Det fremkommer av bestemmelsen at "arbeidsbygning skal ha planløsning, størrelse og fordeling av rom tilpasset arbeidsplassens behov. Arbeidsbygning skal ha universell utforming med mindre bygningen bare har arbeidsplasser som er helt uegnet for orienterings og bevegelseshemmede."

Det er et mål at færre stenges ute fra arbeidslivet. Programmet for Inkluderende Arbeidsliv og opprettelsen av NAV er tiltak som myndighetene har satt i gang i den hensikt. I bestemmelsen nevnt over gis det unntak for arbeidsplasser som er helt uegnet. Det er ikke lett å vurdere egnethet og erfaringen viser at det ofte er viljen til inkludering som er viktigst. Dessuten er det vanlig at i løpet av en bygnings levetid er det flere forskjellige typer virksomhet som har tilhold i den og selv om opprinnelig virksomhet var uegnet, kan det komme flere meget godt egnede virksomheter senere. Det bør ikke være de fysiske forholdene på arbeidsplassen som begrenser muligheten for å delta i arbeidslivet. Vi foreslår derfor at unntaket fjernes, dvs. at det settes punktum etter "universell utforming".

De andre endringene gjelder energibruk i bygninger, og det angår ikke Arbeidstilsynets fagområde med ett viktig unntak, behovet for ventilasjon og temperatur innenfor anbefalte områder. På arbeidsplasser er det behov for god allmennventilasjon og spesiell ventilasjon for å fjerne skadelige forurensinger. Ventilasjonen har også ofte innvirkning på temperaturforholdene i bygget. Det kan bli aktuelt å prosjektere mindre kapasitet på eventuelle kjøleanlegg eller fjerne de helt i den hensikt å spare energi. De nye kravene om lavere energibruk må ikke føre til at arbeidstakere ikke får fullt forsvarlig arbeidsmiljø mht luftkvalitet, temperaturforhold, og andre fysiske påvirkninger.

Vi foreslår at det skrives et tillegg som inneholder presisering om at kravene til lavt energiforbruk i bygninger som inneholder arbeidsplasser ikke skal komme i konflikt med kravet til god og forsvarlig luft- og temperaturkvalitet.




VÅR DATO  
07.09.2006


VÅR REFERANSE  
2006/12091 69518/2006

2 av 2

Med hilsen  
Direktoratet for arbeidstilsynet



Gaute Ivar Bjøru  
avdelingsdirektør, Lov og regelverk



Irene Helmen  
rådgiver, Lov og regelverk