

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

Vår dato: 19.03.2010

Vår ref.: NVE 200902806-6 aj/khg

Arkiv: 008

Deres dato:

Deres ref.: 09/02264-1

Saksbehandler:

Kari Heggemsnes

22 95 91 80

Høringsuttalelse - Forskrift om utleie av vannkraftanlegg

Vi viser til brev av 16.12.2009 der det bes om NVEs høringsuttalelse til utkast til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og bruk av driftsoperatør.

NVE registrere at forskriften legger vekt på å sikre at ansvarsforholdene i det enkelt kraftverk ikke blir uklare som følge av eventuell utleie. Dette synes oppnådd gjennom utkastet.

Vi vil imidlertid påpeke at ansvarsforhold når det gjelder samvirket mellom flere kraftverk i samme vassdrag, i liten grad er drøftet, noe som er særlig viktig under unormale og ekstreme forhold.

Manøvreringen av vassdragene er særlig viktig under større flommer. Forskriftsutkastet legger vekt på at eier skal ha ansatte i egen organisasjon som innehar nødvendig kompetanse og ressurser til å ivareta styring etter krav i eller i medhold av lov (§ 8 første ledd). Det er tilsvarende krav for brukseier- og reguleringsforeninger. Det er videre nevnt at den driftsansvarlige skal ha minst en heltidsansatt i egen organisasjon med nødvendig kompetanse til å utføre oppgaver etter § 8 første ledd (§ 7 annet ledd).

Det kan etter NVEs syn virke som om det er tilstrekkelig at det bare stilles krav om antall ansatte. Det bør understrekes i merknadene til bestemmelsen at det er krav om at eier/operatør kan levere tjenester som kreves iht lov, forskrifter og konsesjonsvilkår, når det er bruk for dem. Under flommen på Østlandet sommeren 2007 så vi eksempel på at det kun var én ansatt med tilstrekkelig kompetanse hos en regulant i et større vassdrag. Da vedkommende tok ferie midt under flommen, ble kvaliteten på det grunnlagsmaterialet NVE fikk fra vedkommende regulant dramatisk forverret og ubrukelig som grunnlag for beredskapsplanlegging og flomvarsling. Merknadene til § 7 bør derfor understreke at kravet til nødvendig kompetanse, innebærer at selskapet må inneha tilgjengelig, nødvendig kompetanse til enhver tid.

Forskriftsutkastet dekker driftstekniske og andre forhold knyttet til overføring av driftsansvaret for den enkelte kraftstasjon. Det synes å ligge utenfor dettes utkastets virkeområde å se manøvreringen av flere kraftverk i samme vassdrag i sammenheng. I større vassdrag er det ofte mange kraftstasjoner med ulike eiere. Under store flommer kan det være avgjørende med en god samordning i kjøringen av alle kraftverkene i ett vassdrag for å minimere skadeomfanget av flommen. Skal man lykkes med en optimal samordning i ekstremsituasjoner, er det av avgjørende betydning at kraftverkene er godt samkjørt under normale driftsforhold.

Det er viktig at driftsorganisasjonene i samme vassdrag er godt samordnet og trent i å takle alle typer hendelser som en manøveringsansvarlig kan møte.

I den grad slike problemstillinger ikke fanges opp i forbindelse med det foreliggende forskriftutkastet, bør de arbeides videre med i andre sammenhenger.

Med hilsen

Gunn Oland
avdelingsdirektør

Ingunn Åsgard Bendiksen
seksjonssjef

Sendes elektronisk og uten underskrift. Kvalitetssikret i henhold til interne rutiner.